


<b>LDL engineering s.r.l.</b> Via Della Cerca 12 22070 Lurago Marinone (CO) Tel. 0314135238 www.ldleng.com	<b>DATI RISCONTRATI DURANTE L'ISPEZIONE</b>	<b>DATA: 27/05/2022</b>  Pag. n° 1 di 1
--	---	---

<b>CLIENTE</b> <b>Engie Produzione S.p.A.</b> <b>Ex Rosen Rosignano</b>	<b>NUOVO SERBATOIO GASOLIO DA 3400 LITRI AREA 9M</b>
---	--

	Totale installati		
<b>CAVO TERMOSENSIBILE</b> 88°C	1	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> TRACCIA DI CORROSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO DIFETTO	<b>NOTE:</b>
<b>CENTRALE DI CONTROLLO</b> MOD. NOTIFIER RP1r	1	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> IN GUASTO <input type="checkbox"/> PRESENZA ALLARMI	<b>NOTE:</b>
<b>SIRENA OTTICO/ACUSTICA</b>	1	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> ALTERATI <input type="checkbox"/> ALTRO	<b>NOTE:</b>
<b>PULSANTE ATTIVAZIONE</b> <b>SCARICA MANUALE</b>	2	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> ALTERATI <input type="checkbox"/> ALTRO	<b>NOTE:</b>
<b>VALVOLA A DILUVIO</b>	1	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> ALTERATA <input type="checkbox"/> ALTRO	<b>NOTE:</b>
<b>PRESSOSTATO SCARICA</b> <b>IN CORSO</b>	1	<input checked="" type="checkbox"/> FUNZIONAMENTO REGOLARE <input type="checkbox"/> ALTERATI <input type="checkbox"/> ALTRO	<b>NOTE:</b>
<b>LDL engineering srl</b>		<b>PER IL CLIENTE</b>	<b>PRESENTI ALLE PROVE</b>
			<b>ROSEN:</b>  <b>LDL: Briancesco-Loiero</b>