

RAPPORTO DI PROVA

MOD.006 C Rev. 6 del 12/04/2022

n° 1269/2022 del 27/12/2022

Cliente
ENGIE PRODUZIONE SPA
Via Piave, 6
Rosignano Solvay (LI)

Committente: Engie Produzione Spa
Descrizione campione: gasolio
Produttore: Engie Produzione SpA
Punto di prelievo: Stabilimento Via Piave, 6 ROSIGNANO SOLVAY
Codice id.: 22-1382
Data ricevimento campione: 30/11/2022

Dati del campionamento

Data prelievo campione: 30/11/2022
Esecutore del campionamento: Labostudio S.r.l.
Procedura di campionamento: -

Data inizio analisi: 05/12/2022

Data fine analisi: 20/12/2022

RISULTATI DELLE ANALISI

Parametro	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Limite di rilevabilità	Valore di riferimento
Acqua e sedimenti	UNI 20058:1997	% (v/v)	< 0,005	-	≤ 0,05
Densità a 15° C	UNI EN ISO 12185: 1999	Kg/m ³	838,8	-	815-875
Viscosità cinematica a 40°C	UNI EN ISO 3104: 2000	mm ² /s	3,199	-	2,0-7,4
Nichel	UNI EN 13131: 2001	mg/Kg	< 3	3	-
Vanadio	UNI EN 13131: 2001	mg/Kg	< 1	1	-
Nichel + Vanadio	Calcolo	mg/Kg	< 4	-	≤ 15
Zolfo totale	UNI EN ISO 8754:2005	% (m/m)	0,0077	-	≤ 0,1
Potere Calorifico Inferiore	ASTM D5291-10 + ASTM D240-09	Kcal/Kg	10230	-	-
PCB	UNI EN 12766-2:2004	mg/Kg	< 0,1	0,1	< 4
PCT	UNI EN 12766-3:2005	mg/Kg	< 0,1	0,1	< 10

Analisi subappaltata a laboratorio esterno

v/v = volume/volume; p/p = peso/peso.

Valore di riferimento: UNI 6579: 2009 prospetto 1 colonna B Combustibili liquidi per usi termici industriali e civili – Classificazione e caratteristiche.

Il Responsabile del laboratorio Prove Chimiche

Dott. Angelo Silvio Rotondo



FINE RAPPORTO DI PROVA

Nota: i risultati sono riferiti esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi.

In caso di conferimento del campione da parte del committente le analisi sono riferite al campione così come ricevuto. Labostudio S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa le informazioni inerenti provenienza, origine, modalità di prelievo e qualunque altra informazione inerente il campione prima dell'arrivo in laboratorio.

Il campione analizzato verrà conservato per 30 giorni dall'accettazione, salvo diversa richiesta del cliente.

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione della Ditta Labostudio S.r.l.

LABOSTUDIO S.r.l.
www.labostudio.it

- Via del Bosco, 71- 56029 Santa Croce sull'Arno (Pi)
- Tel. 0571.33313 • Fax 0571.34572 • labostudio@labostudio.it
- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01345480501
- **Sistema Qualità CERTIFICATO ISO 9001:2015**

Capitale Sociale €, 31.200,00 i.v. • Reg. Imprese Pisa n. 01345480501 • R.E.A. Pisa n. 116804