

VERIFICHE MENSILI AREE STOCCAGGIO CHIMICI

C.le Cogeneration Rosignano Spa

MOD 03 IO 02 PO-GEN-ROS-37-00

 Del 13/07/2020

Data	Identificazione (rif. Planimetria B22)	Descrizione	Operatore		Firma	Verifica stato				Perdite		Note
			Stato Valvola	Funzionalità Valvola		Buono	Non Buono	SI	NO	SI	NO	
			Aperta	Chiusa	SI	NO						
14-11-2022	2M	Serbatoio ricircolo gasolio AD003		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoi OPTISPERSE HP3100 e DEPOSITROL BL6502		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoio acido cloridrico W34		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoio soda caustica W34		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoio ipoclorito - reintegro acqua mare		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoio CORTROL OS5614 e pompe dosaggio DEPOSITROL BL6502		X	X						X	
	3M	Bacino travaso prodotti chimici GVR		X	X						X	
	3M	Pompe dosaggio OPTISPERSE HP3100		X	X						X	
	3M	Pompe dosaggio ipoclorito e pompe dosaggio STEAMATE NA0880		X	X						X	
	3M	Stoccaggio serbatoio STEAMATE NA0880		X	X						X	
	3M	Pompe dosaggio CORTROL OS5614		X	X						X	
	4M	Stoccaggio dosaggio ipoclorito torri refrigeranti		X	X						X	
	5M	Stoccaggio inibitore leghe di rame	n.a	n.a	n.a	n.a					X	
	Non identificato	Bacino contenimento cassa olio e pompe lubrificazione TG1/alternatore		X	X						X	
	R7A	Bacino raccolta acque lavaggio TG1		X	X						X	
	R7B	Bacino raccolta acque lavaggio TG2		X	X						X	
	8M	Bacino stoccaggio prodotti chimici alcalini (area antistante torri refrigeranti)	n.a	n.a	n.a	n.a					X	
	8M	Bacino stoccaggio prodotti chimici acidi (area antistante torri refrigeranti)	n.a	n.a	n.a	n.a					X	
	R8	Bacino stoccaggio fusti vuoti	n.a	n.a	n.a	n.a					X	

