



**NOTE**

1. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2. TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN m l.m.m.
3. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA UTM-WGS84 ZONA 33N



ZONA NORD  
LOTTO 7B  
LIMITE  
CATASTALE

RECINZIONE  
ZONA NORD  
LOTTO 7B

RECINZIONE ZONA  
NORD LOTTO 7A

ZONA NORD  
LOTTO 7A  
LIMITE CATASTALE

**PIANTA CHIAVE**



**LEGENDA**

- LINEE ELETTRICHE**
- FASCIA DI 3 m DA ASSERVIRE AGLI ELETTRODOTTI BT (Cavo interrato) (rif.: Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione: Sezione K)
  - FASCIA DI 13 m DA ASSERVIRE AGLI ELETTRODOTTI MT (rif.: Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione: Sezione K)
  - FASCIA DI 29 m DA ASSERVIRE AGLI ELETTRODOTTI AT (rif.: Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione: Sezione K)
- VIABILITA'**
- FASCIA DI RISPETTO DALLA VIABILITA' ESISTENTE (STRADE TIPO F) 20m (rif.: indicazioni per fasce di rispetto STRADALI EX ART. 26 DPR495/1992)
  - FASCIA DI RISPETTO DALLA VIABILITA' ESISTENTE (STRADE VICINALI TIPO F) 10m (rif.: indicazioni per fasce di rispetto STRADALI EX ART. 26 DPR495/1992)
- ALTRE TIPOLOGIE DI VINCOLI**
- METANODOTTI
  - PALE EOLICHE
  - ANEMOMETRI
  - AREE BOSCADE
  - AREE UMIDE
  - TRATTURO
  - AREA PERICOLOSITA' FRANA MOLTO ELEVATA PF3
  - FENOMENO FRANOSO DA CATALOGO IFFI



PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 57 MWp, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE, CON SISTEMA DI ACCUMULO DI CAPACITA' PARI A 10 MWh DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ROTELLO E MONTELONGO (CB)

**PROGETTO DEFINITIVO**

COMMITTENTE: ROTELLO SOLAR s.r.l.

PROGETTISTA:

DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Simone Venturini

TITOLO ELABORATO: ELABORATI GENERALI PLANIMETRIA - FASCE DI ASSERVIMENTO DEGLI ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO DAI VINCOLI ESISTENTI ZONA NORD LOTTO 7

ELABORATO n°: B1026F-D-RO07-INT-PL-01  
NOME FILE: B1026F-D-RO07-INT-PL-01-00.DWG  
SCALA: 1:1500  
DATA: Dicembre 2022

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00		Dicembre 2022	Emissione	R. Minola	M. Palvarini	S. Venturini
01						
02						
03						
04						