



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA



Corpo Forestale

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
CATANIA

U.O. S10.02 "ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL TERRITORIO
TUTELA - VINCOLO IDROGEOLOGICO"

TEL. 095.7396611 FAX 095.341506

Risposta a nota prot. n. 0027486 del 27.02.2023

Prot. n. 22670 Pos. IV-2-A del 14.03.2023

Oggetto: ID: 9061 - Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Limone", della potenza di 187 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mineo, Ramacca e Aidone.

Società: **Nereidi S.r.l.**

Rif. Pratica n. 107 del 27.02.2023



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedura di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

Al Comando Distaccamento Forestale di
Caltagirone

Con riferimento all'istanza in oggetto,

VISTO: il R.D. L. n. 3267 del 30.12.1923, "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
VISTO: il R. D. n. 1126 del 16.05.1926 "Approvazione del decreto per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, concernente il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
VISTA: la L.R. n. 16 del 06.04.1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
VISTA: la L.R. n. 13 del 19-08-1999 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
VISTA: la L.R. n. 14 del 14.04.2006 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16";
VISTO: il D.A. n. 569 del 17 Aprile 2012 "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano di Assetto Territoriale (P.A.I.);
VISTO: il D.L. n. 34 del 3 Aprile 2018 "Testo Unico in materia forestale e filiere forestali";
VISTE: le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Catania;
VISTO: il D.D.G. n. 1164 del 08.06.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 10 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania al Dott. Agr. Filippo Buscemi;
VISTO: D.D.G. n. 1217 del 09.06.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Unità Operativa n. S10.02 "Attività di Vigilanza sul Territorio - Tutela - Vincolo Idrogeologico" al Dott. Geol. Sebastiano Fazzina;

VISTE: le "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" emanate con D.P.C.M. 04.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTA: la nota prot. n. 0027486 del 27.02.2023, registrata in pari data al protocollo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania al n. 17193, tramite la quale Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmette la Comunicazione di cui all'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente il l'Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Limone", della potenza di 187 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mineo, Ramacca e Aidone dalla società proponente Nereidi S.r.l.;

ESAMINATI: i relativi elaborati progettuali pubblicati sul Sito Web del Ministero in indirizzo, identificati con il codice ID:9061;

PRESO ATTO: che le opere proposte riguardano la realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica denominato "Limone" di potenza nominale pari a circa 187,36 MWp, con potenza in immissione pari a circa 150 MW, con strutture di supporto fisse e ad inseguimento mono-assiale con asse di rotazione in direzione asse Nord -Sud destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione RTN;

PRESO ATTO: che detto impianto è composto da 12 campi ubicati all'interno di un'area di raggio pari a circa 7,2 km, denominati rispettivamente " Limone" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12, da realizzare su aree ricadenti nei Comuni di Aidone in provincia di Enna e Mineo e Ramacca in provincia di Catania, su una superficie complessiva di circa 350 ha;

PRESO ATTO: che gli interventi da realizzare nella provincia di Catania riguardano i campi Limone 1 part. - 3 part. - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 part. - 11 part. - 12;

PRESO ATTO: che le opere in progetto che prevedono movimento di terreno riguardano la realizzazione del campo fotovoltaico con pannelli in silicio cristallino su strutture di supporto metalliche ad inseguimento mono-assiale in acciaio zincato ancorate al terreno; sottostazione di consegna dell'energia nella RTN ad AT (SSE area gestore) completa di opere ed impianti accessori; edificio gestore presso sottostazione di consegna dell'energia; sottostazione di trasformazione dell'energia MT/AT (SSE area utente) completa di opere ed impianti accessori; edificio utente presso sottostazione di trasformazione; cabine di trasformazione MT dotate di trasformatori BT/MT; linee BT ed MT per i collegamenti; opere edili (viabilità interna impianto fotovoltaico, recinzione perimetrale etc...)

CONSIDERATO: che la competenza di questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nella fattispecie trattata, riguarda la tutela del vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 nella provincia di Catania e viene esercitata sugli interventi che comportano movimento di terreno nelle aree sottoposte a tale vincolo;

RILEVATO: che l'intera area d'intervento ubicata nel territorio dei Comuni di Mineo e Ramacca, quindi nella provincia di Catania, non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923 e che la stessa non rientra all'interno dei siti di Rete Natura 2000 né all'interno o in prossimità di aree censite come aree a rischio dissesto e/o pericolosità e rischio geomorfologico di cui al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Tutto ciò visto, preso atto, tenuto conto e considerato e con le premesse di cui sopra,

si comunica che l'Ispettorato Ripartimeale delle Foreste di Catania non adotterà alcun provvedimento in merito al progetto inerente la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Limone", della potenza di 187 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, esclusivamente per le opere da realizzare nel territorio dei Comuni di Mineo e Ramacca della provincia di Catania, stante che il sito d'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della sua ricezione.


In relazione agli obblighi previsti dal PTPC 2022/2024, il Personale deputato alla trattazione del presente procedimento di autorizzazione dichiara di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il soggetto

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO


Antonio Buemi



IL DIRIGENTE DELL' UNITÀ OPERATIVA
Dott. Geol. Sebastiano Fazzina



L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
Dott. Agr. Filippo Buscemi



Dirigente Unità Operativa n. S10.02: *Dott. Sebastiano Fazzina* Tel. 095.7396607 e-mail sebastiano.fazzina@regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento: *Funzionario Direttivo Tecnico Antonio Buemi* Tel. 095.7396621 e-mail antonio.buemi@regione.sicilia.it
e-mail U.O. n. S10.02 uo27.corpoforestale@regione.sicilia.it p.e.c. Irftc.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Orario di Ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' ore 9 -13 - Per appuntamento MERCOLEDI' ore 15 -17