



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO

- UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -

- ALLA REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE  
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO  
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E  
CONTENZIOSO  
UNITÀ ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
C.A. AVV. CESARE LANNA – ING. LORENZA MODENESE –  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)
- e p.c. ALLA DITTA GUARDA VENETA SRL.  
[guardaveneta@pec-legal.it](mailto:guardaveneta@pec-legal.it)
- AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)
- ALLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

OGGETTO: GUARDA VENETA SRL – “Impianto agrivoltaico di 70 MW con storage 30 MW/120 MW h sito nel Comune di Guarda Veneta (RO) e relative opere connesse – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Comuni di localizzazione: Guarda Veneta, Bosaro, Arquà Polesine, Pontecchio Polesine, Rovigo (RO)

Codice progetto VII/23 (da citare in tutte le comunicazioni). Comunicazione.

Con riferimento alla documentazione inerente alla pratica in oggetto, pervenuta via PEC in data 20/06/2023 con prot. n. 8203 (rif. nota del 20/06/2023 prot. n. 0330781), dalla stessa non si evincono istanze di prevenzione incendi quali, ad esempio, la Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011; mancano infatti diversi allegati, tra cui il modulo PIN-1-2023 Valutazione del progetto, la copia di attestazione di pagamento, la copia dei documenti di identità del legale rappresentante e del professionista incaricato ed altra documentazione necessaria all'istruzione dell'istanza.

Per quanto sopra si evidenzia che questo Comando provvederà all'avvio del procedimento di prevenzione incendi quando sarà acquisita la sopraccitata documentazione (*documentazione che dovrà essere trasmessa attraverso codesto Ufficio e/o sportello SUAP in formato .p7m*).

Si evidenzia peraltro che, nella relazione tecnica allegata all'istanza, si fa riferimento all'installazione di trasformatori in resina, attività non contemplata nell'allegato I del DPR 151/2011 (attività 48).

Si rimane in attesa di chiarimenti in merito.

PER IL COMANDANTE  
(ING. CLAUDIO FORTUCCI)  
IL VICE COMANDANTE  
(ING. FABIO CALLEGARI)

*firmato digitalmente ai sensi di Legge*

