



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 6**

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

Prot. N.  
Class. 009-2  
Fasc. 4/2022  
Cod. Proc. 23PD01

Pesaro, li 27/06/2023

Spett.le Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e, p.c.

Spett.le Regione Marche  
Settore Valutazioni e Autorizzazioni ambientali  
PEC [regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Comune di Pesaro  
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale  
PEC [comune.pesaro@emarche.it](mailto:comune.pesaro@emarche.it)

Spett.le A.R.P.A.M.  
Dipartimento di Pesaro  
PEC [arpam.avnord@emarche.it](mailto:arpam.avnord@emarche.it)

Spett.le A.S.T. Pesaro e Urbino - Marche  
c.a. Dipartimento di prevenzione  
PEC [ast.pesarourbino@emarche.it](mailto:ast.pesarourbino@emarche.it)

Spett.le Fox Petroli spa  
PEC [FOXPETROLISPA@PEC.IT](mailto:FOXPETROLISPA@PEC.IT)

Spett. le Servizio 3 di questo Ente  
SEDE  
*c.a. Dott. Sandro Di Massimo*

**OGGETTO: Ditta Fox Petroli spa – [ID: 9218] (V00955) Contributo istruttorio relativo al progetto di Riquilificazione da deposito di stoccaggio prodotti petroliferi liquidi ad impianto di liquefazione gas metano di rete (GNL) in loc. Tombaccia Comune di PESARO nell'ambito della procedura statale di VIA – Art.23 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.**

Premesso che, relativamente all'intervento in oggetto, :

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di valutazione VIA e VAS - in data 29/03/2023 (ns. prot.



- n.11542/2023) ha comunicato l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.24 c.3 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dell'avviso al pubblico sul proprio sito web dal 29/03/2023 e ha chiesto a questo Ente di esprimersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione;
- questo Servizio 6 in data 28/04/2023 ns. prot. n.15573/2023 ha inviato al suddetto Ministero una nota con la quale venivano:
    - sintetizzati i principali interventi progettuali (demolizione di n.20 serbatoi in acciaio fuori terra e relativi bacini di contenimento, basamenti in c.a. e tubazioni, rimozione di n.8 serbatoi in acciaio interrati e relativi bacini in c.a e tubazioni, spostamento della centrale termica e relativo serbatoio di gasolio, smantellamento di n.3 oleodotti interrati utilizzati per i trasferimenti al deposito nazionale fino al confine del deposito costiero, installazione di n.2 treni di LNG, ognuno con capacità produttiva di 200 T/giorno di metano liquido, adeguamento delle attuali corsie di carico combustibile, installazione di n.10 serbatoi criogenici fuori terra per stoccaggio GNL aventi una capacità complessiva di 2.150 mc, realizzazione area utilities, installazione di n.2 turbogeneratori alimentati da gas naturale per soddisfare il bilancio elettrico della nuova attività previsto intorno ai 12 MW);
    - richiesti chiarimenti
    - formulate osservazioni
    - allegati i contributi di ARPAM e AST espressi nell'ambito delle proprie competenze a supporto tecnico- scientifico di questo Ente come stabilito dalla L.R. n.11/2019;
  - la ditta proponente FOX Petroli spa ha trasmesso documentazione integrativa in data 30/05/2023 (ns. prot. n.20760/2023) e 31/05/2023 (ns. prot. n.20760/2023);
  - il MASE ha provveduto ad effettuare la seconda pubblicazione relativa ai documenti pervenuti in data 12/06/2023 sul proprio sito web ;

rilevato che il MASE, nella richiesta integrazioni trasmessa alla Ditta in data 10/05/2023, ha allegato la nota di questo Ente qualificandola come "osservazione" al progetto;

preso atto che la ditta proponente Fox Petroli spa **non** ha inviato documentazione integrativa a riscontro dei chiarimenti richiesti da questo Ente né ha controdedotto le osservazioni formulate;

tenuto conto che la documentazione progettuale pubblicata non sembra contenere in modo compiuto gli elementi ed i contenuti indicati all'Allegato VII alla parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

**SERVIZIO 6**

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

per quanto sopra espresso, rispetto alla documentazione progettuale pubblicata, non appare possibile escludere impatti ambientali significativi e negativi sui fattori specificati all'art.5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore  
(Dott.ssa Forlani Cristina)

Il Dirigente del Servizio 6  
(Arch. Maurizio Bartoli)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 D.Lgs. n.82/2005 ss.mm.*

CF/