



ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

Sigla apparecchiatura	Descrizione	Impatto ambientale correlato
AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
AI-000	Analizzatore pH acqua vasca Vepal	Emissioni in atmosfera
AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Scarichi idrici
AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Scarichi idrici
AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Scarichi idrici
AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E19 (Bono)	Emissioni in atmosfera
AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
AIR-504	Polverometro fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Emissioni in atmosfera
AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni di processo	Emissioni in atmosfera
B-210	Polmone soda fresca per lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera
B-211	Polmone soda esausta	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
C-210	Colonna lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera
FI-201	Portata soda a C-210	Emissioni in atmosfera
FIR-501	Portata fumi punto emissione E19 (Bono)	Emissioni in atmosfera
FIR-502	Portata fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
FIR-504	Portata fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
FIR-505	Portata fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
FQI-917	Portata gas blow down	Emissioni in atmosfera
IC14	Impianto condizionamento box SME	Emissioni in atmosfera
LI-201	Livello idrocarburi in B210	Emissioni in atmosfera
LI-206	Livello B211	Emissioni in atmosfera
LI-206I	Livello idrocarburi in B211	Emissioni in atmosfera
LI-210	Livello B210	Emissioni in atmosfera
P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
P-04	Oil skimmer vasca Vepal	Emissioni in atmosfera
P-211	Pompa idrocarburi condensati	Emissioni in atmosfera
P-3S	Pompa carico soda esausta	Rifiuti
P-4S	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Emissioni in atmosfera
PC-SME-1	PC monitoraggio SME (box)	Emissioni in atmosfera
PC-SME-2	PC monitoraggio SME (sala controllo)	Emissioni in atmosfera
Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
PIR-501	Pressione fumi punto emissione E19 (Bono)	Emissioni in atmosfera
PIR-502	Pressione fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
PIR-504	Pressione fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera
PIR-505	Pressione fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
Q-LS	Quadro impianto lavaggio sfiati	Emissioni in atmosfera
Q-SME	Quadro supervisione SME	Emissioni in atmosfera
Q-SME-1	Quadro supervisione SME	Emissioni in atmosfera
Q-STS	Quadro stazione soda	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
Q-VEPAL	Quadro alimentazione Vepal	Emissioni in atmosfera
S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Emissioni in atmosfera / Rifiuti
SC-913	Gas cromatografo torcia	Emissioni in atmosfera
TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Scarichi idrici
TIR-501	Temperatura fumi punto emissione E19 (Bono)	Emissioni in atmosfera
TIR-502	Temperatura fumi punto emissione E02 (Bono)	Emissioni in atmosfera
TIR-504	Temperatura fumi punto emissione E04 (F102)	Emissioni in atmosfera

**ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE**

Sigla apparecchiatura	Descrizione	Impatto ambientale correlato
TIR-505	Temperatura fumi punto emissione E05 (F102A)	Emissioni in atmosfera
UPS-5	Gruppo di continuità SME	Emissioni in atmosfera
V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera
VEP-1	Abbattitore impianto Vepal (vasca e torre)	Emissioni in atmosfera

MANUTENZIONE PREVENTIVA ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

DATA	Attività/Fase di lavorazione	Impianto/Settore	Matrici ambientali coinvolte	Sigla apparecchiatura	Descrizione apparecchiatura	Descrizione Attività	Frequenza
13/01/2022	PRODUZIONE	Torcia e Blow-Down	Emissioni in atmosfera	FQI-917	Portata gas blow down	Calibrazione	Annuale
17/01/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
17/01/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
17/01/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
18/01/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	FI-201	Portata soda a C-210	Calibrazione	Annuale
18/01/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	LI-210	Livello B210	Calibrazione	Annuale
18/01/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Rifiuti	P-35	Pompa carico soda esausta	Verifica di funzionamento	Semestrale
18/01/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/02/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
04/02/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
04/02/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Manutenzione periodica	Annuale
15/02/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/02/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/02/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
17/02/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
07/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E19 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
07/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
07/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Semestrale
07/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Calibrazione	Semestrale
07/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Calibrazione	Semestrale
11/03/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
11/03/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
15/03/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/03/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/03/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
17/03/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	IC14	Impianto condizionamento box SME	Verifica di funzionamento	Annuale
22/03/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
22/03/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
22/03/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
22/03/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
04/04/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	UPS-5	Gruppo di continuità SME	Verifica di funzionamento	Annuale
15/04/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/04/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/04/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
19/04/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
19/04/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
19/04/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Rifiuti	P-35	Pompa carico soda esausta	Controllo lubrificante	Trimestrale
19/04/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Controllo lubrificante	Trimestrale
19/04/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Annuale
19/04/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	VEP-1	Abbattitore Vepal (Vasca e torre)	Pulizia periodica	Semestrale
03/05/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di integrità	Biennale
03/05/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/05/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
03/05/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
04/05/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E19 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/05/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/05/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/05/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Verifica di funzionamento	Semestrale
04/05/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Verifica di funzionamento	Semestrale
15/05/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/05/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/05/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
14/06/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
14/06/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
14/06/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
14/06/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
14/06/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
14/06/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
14/06/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
20/06/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica d'integrità	Quadrimestrale
20/06/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
07/07/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
07/07/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
07/07/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
22/07/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Rifiuti	P-35	Pompa carico soda esausta	Verifica di funzionamento	Semestrale
22/07/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Verifica di funzionamento	Semestrale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	FIR-501	Portata fumi punto emissione E19 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	FIR-502	Portata fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	FIR-504	Portata fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	FIR-505	Portata fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PIR-501	Pressione fumi punto emissione E19 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PIR-502	Pressione fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PIR-504	Pressione fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PIR-505	Pressione fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Torcia e Blow-Down	Emissioni in atmosfera	SC-913	Gascromatografo torcia	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	TIR-501	Temperatura fumi punto emissione E19 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	TIR-502	Temperatura fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	TIR-504	Temperatura fumi punto emissione E04 (F102)	Calibrazione	Annuale
28/07/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	TIR-505	Temperatura fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Annuale
08/08/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
08/08/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
08/08/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
15/08/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/08/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/08/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
16/08/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
31/08/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E19 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
31/08/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Calibrazione	Semestrale
31/08/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Calibrazione	Semestrale
31/08/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaie	Calibrazione	Semestrale
31/08/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Calibrazione	Semestrale
13/09/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
13/09/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
13/09/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
13/09/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
15/09/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
15/09/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
15/09/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
19/09/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
19/09/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
07/10/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
10/10/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Rifiuti	P-35	Pompa carico soda esausta	Controllo lubrificante	Trimestrale
10/10/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-45	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Controllo lubrificante	Trimestrale



MANUTENZIONE PREVENTIVA ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

DATA	Attività/Fase di lavorazione	Impianto/Settore	Matrici ambientali coinvolte	Sigla apparecchiatura	Descrizione apparecchiatura	Descrizione Attività	Frequenza
11/10/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	P-02	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Verifica di funzionamento	Semestrale
11/10/2022	PRODUZIONE	Abbattimento fumi	Emissioni in atmosfera	Pdos07	Pompa dosatrice soda impianto Vepal	Controllo lubrificante	Semestrale
18/10/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
18/10/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
18/10/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
04/11/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S104	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
04/11/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S105	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
04/11/2022	LOGISTICA	Stazione soda	Emissioni in atmosfera	S106	Serbatoio atmosferico tetto fisso	Verifica di funzionamento	Trimestrale
07/11/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-501	Polverometro fumi punto emissione E19 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
07/11/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-502	Polverometro fumi punto emissione E02 (Bono)	Verifica di funzionamento	Semestrale
07/11/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-505	Polverometro fumi punto emissione E05 (F102A)	Verifica di funzionamento	Semestrale
07/11/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-A	Analisi emissioni caldaje	Verifica di funzionamento	Semestrale
07/11/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	AIR-FTIR-B	Analisi emissioni forni	Verifica di funzionamento	Semestrale
10/11/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Verifica di funzionamento	Trimestrale
17/11/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
17/11/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
17/11/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
09/12/2022	PRODUZIONE	Impianto lavaggio sfati	Emissioni in atmosfera	P-211	Pompa idrocarburi condensati	Controllo lubrificante	Mensile
15/12/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AC-1600	Campionatore acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
15/12/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AI-1601	Analizzatore pH acque meteoriche scarico SF2	Calibrazione	Trimestrale
15/12/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	AIR-1600	Analizzatore TOC SF2	Calibrazione	Trimestrale
15/12/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Scarichi idrici	TI-1600	Temperatura acque meteoriche scarico SF2	Verifica di funzionamento	Trimestrale
20/12/2022	PRODUZIONE	Centrale termica	Emissioni in atmosfera	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca vepal	Calibrazione	Mensile
20/12/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100A	Analizzatore pH acqua linea SAI1	Calibrazione	Mensile
20/12/2022	PRODUZIONE	Trattamento acque	Scarichi idrici	AI-100B	Analizzatore pH acqua linea SAI2	Calibrazione	Mensile
20/12/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PC-SME-1	PC monitoraggio SME (box)	Verifica di funzionamento	Annuale
20/12/2022	PRODUZIONE	Monitoraggio Emissioni	Emissioni in atmosfera	PC-SME-2	PC monitoraggio SME (sala controllo)	Verifica di funzionamento	Annuale


STORICO ANOMALIE SU ITEM CRITICI PER L'AMBIENTE

DATA DELLA RICHIESTA	N° DELLA RICHIESTA	AREA	SIGLA APPARECCHIATURA	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	IMPATTO AMBIENTALE CORRELATO	DESCRIZIONE DELL'EVENTO / TIPO DI MALFUNZIONAMENTO	DATA CHIUSURA	STATO
16/02/2022	22MG00026	PRODUZIONE	LI-206	Livello B211	Emissioni in atmosfera	Segnalato strumento non funzionante (in IOBAD). Ripristinato collegamento corretto tra ripetitore segnale e sala controllo	22/02/2022	Completato
18/02/2022	22MG00032	PRODUZIONE	V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Segnalato ventilatore rumoroso, sostituite cinghie di trasmissione.	24/02/2022	Completato
30/03/2022	22MG00091	PRODUZIONE	SC-913	Gas cromatografo torcia	Emissioni in atmosfera	Il valore della percentuale di metano riscontrato durante la prova del gascromatografo non è stato attendibile (21,8%). Strumento calibrato e lasciato funzionante con indicazione delle percentuali attese.	06/06/2022	Completato
26/04/2022	22MG00132	PRODUZIONE	AI-000	Analizzatore pH acqua vasca Vepal	Emissioni in atmosfera	pHmetro tappato. Ripristinato sostituendo giunti a T e linea a barilotto pHmetro	28/04/2022	Completato
03/05/2022	22MG00142	PRODUZIONE	VEP-1	Abbattitore impianto Vepal (vasca e torre)	Emissioni in atmosfera	Segnalata Linea spurgo ricambio acqua vasca vepal risulta ostruita (sia la linea che viene da P1 sia quella che viene da P2, sia che passi dal misuratore di portata sia che passi dal bypass). Smontato linee spurgo, sostituite e rimontate	13/05/2022	Completato
05/05/2022	22MG00146	PRODUZIONE	V-06	Ventilatore impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	Segnalato che la marcia del ventilatore fa scattare il differenziale della batteria G a cui è collegato il quadro Vepal. Sostituito motore V06.	06/06/2022	Completato
07/06/2022	22MG00188	PRODUZIONE	B-210	Polmone soda fresca per lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera	Segnalato serpentino di riscaldamento rotto (trafilamento di soda dallo scarico). Ciecato serpentino dopo esito negativo pressatura.	06/09/2022	Completato
15/06/2022	22MG00205	PRODUZIONE	B-210	Polmone soda fresca per lavaggio off-gas	Emissioni in atmosfera	Il serpentino vapore è forato. Predispone riparazione in fermata feb 2023. Riparazione effettuata nel corso della fermata 2023.	15/06/2022	Completato
15/06/2022	22MG00206	PRODUZIONE	P-01	Pompa circolazione acqua impianto Vepal	Emissioni in atmosfera	La pompa perde dalla tenuta. Tenuta sostituita.	17/06/2022	Completato
17/06/2022	22MG00214	PRODUZIONE	SC-913	Gas cromatografo torcia	Emissioni in atmosfera	Segnalata comunicazione mancante fra gascromatografo e PC in sala quadri. Comunicazione ripristinata.	21/06/2022	Completato
30/06/2022	22MG00235	PRODUZIONE	P-4S	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Emissioni in atmosfera	Perde il paraolio. Smontato pompa sostituito cuscinetti e tenuta meccanica e rimontata.	19/07/2022	Completato
28/07/2022	22MG00282	PRODUZIONE	P-4S	Pompa scarico ATB e trasferimento soda fresca	Emissioni in atmosfera	La pompa è molto rumorosa. Revisionato motore elettrico sostituito cuscinetti e parastoppi giunto.	05/08/2022	Completato