



ELENCO TRANSITORI D'IMPIANTO - ANNO 2022

DATA	DURATA TRANSITORIO	UNITÀ	CAUSA	STATO IMPIANTO	COMBUSTIBILE UTILIZZATO	CONSUMO di COMBUSTIBILE	PORTATA	COMPOSIZIONE											
gg/mm/aaaa	ore					(Sm³)	Nm³/h	HCl		CO		NOx		SOx		COT		Polveri	
								Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa
								mg/Nm³	Kg	mg/Nm³	Kg	mg/Nm³	Kg	mg/Nm³	Kg	mg/Nm³	Kg	mg/Nm³	Kg
04/01/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	ND	8158	1,85	0,01	34,83	0,09	72,26	0,23	0,43	0,002	16,13	0,04	6,87	0,01
06/01/2022	2	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	ND	6695	3,72	0,01	18,60	0,04	37,29	0,13	0,43	0,001	14,12	0,03	11,39	0,02
29-30/01/2022	19	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto distillazione	Accensione	Metano	ND	9275	0,25	0,00	0,81	0,00	3,47	0,00	0,43	0,00	0,30	0,00	2,00	0,00
30/01/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	ND	8580	0,25	0,00	0,81	0,00	3,47	0,00	0,43	0,00	0,30	0,00	2,00	0,00
25/02/2022	3	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	ND	5732	1,67	0,003	15,45	0,04	46,96	0,40	2,19	0,02	27,63	0,05	19,19	0,03
01-02/03/2022	18	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto distillazione	Accensione	Metano	ND	7801	8,92	0,18	510,70	11,18	161,10	3,93	45,32	0,78	160,90	2,47	11,10	0,25
18/03/2022	2	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto distillazione	Accensione	Metano	366	9268	0,25	0,001	6,2	0,07	127,2	1,54	0,43	0,005	0,30	0,01	2,94	0,02
31/03/2022	2	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	ND	6207	1,04	0,002	17,3	0,05	10,6	0,03	0,33	0,001	25,02	0,05	15,21	0,02
23/06/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	377	6699	0,25	0,001	3,3	0,01	81,08	0,44	1,32	0,01	3	0,02	3,13	0,01
02/07/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	470	7020	0,48	0,002	20,96	0,06	102,1	0,44	16,92	0,07	13,8	0,04	4,09	0,01
04/07/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	424	7170	2,29	0,003	247,9	0,33	187,6	0,27	259,9	0,34	87,65	0,12	17,43	0,02
16/07/2022	4	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	427	2748	1,07	0,001	2,44	0,004	20,14	0,31	0,44	0,01	5,94	0,01	9,04	0,02
10/08/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	487	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
12/08/2022	1	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	484	6582	0,62	0,002	19,85	0,05	63,84	0,22	99,20	0,31	12,54	0,02	6,21	0,01
17/08/2022	2	F102A	Spegnimento forno per fermata impianto distillazione	Spegnimento	Metano	429	7313	0,38	0,004	17,21	0,10	90,09	0,73	0,90	0,01	12,19	0,07	4,67	0,02