

N°	TRATTA	Zona	Dimensioni	Data presunta	Data inizio	Data fine	Ditta esecutrice	Certificato	Esito	Note
1	06 - 08	Zona 1	Ø0,12x2,50	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
2	07 - 05	Zona 1	Ø0,12x5	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
3	08 - 011	Zona 1	Ø0,12x2,60	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
4	09 - 025c	Zona 1	Ø0,20x16	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
5	010 - 011	Zona 1	Ø0,28x6,50	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
6	011 - 012	Zona 1	Ø0,28x5,40	Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
7	012 - 013	Zona 1	Ø0,28x10,80	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
8	013 - 015	Zona 1	Ø0,28x13,30	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
9	017 - 016	Zona 1	Ø0,20x10,90	Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
10	018 - 017	Zona 1	Ø0,16x11,20	Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
11	019 - 018	Zona 1	Ø0,16x11,20	Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
12	020 - 019	Zona 1	Ø0,16x3	Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
13	024 - 020	Zona 1	Ø0,20x10	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
14	021 - 022	Zona 1	Ø0,20x3	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
15	024 - 021	Zona 1	Ø0,20x5	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
16	022 - 023	Zona 1	Ø0,20x4	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
17	025a - 025b	Zona 1	Ø0,16x14	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
18	025b - 028a	Zona 1	Ø0,20x18	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
19	025c - 025b	Zona 1	Ø0,20x16	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
20	025 - 025a	Zona 1	Ø0,20x3	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
21	028 - 028a	Zona 1	Ø0,20x13	Giu. '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
22	029a - 032	Zona 1	Ø0,15x5	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
23	031 - 032	Zona 1	Ø0,30x12	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
24	034 - Canaletta C15	Zona 1	Ø0,16x4	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
25	034 - Canaletta C16	Zona 1	Ø0,16x5	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
26	032 - 034	Zona 1	Ø0,30x11	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
27	037 - 034	Zona 1	Ø0,16x10	Giu. '22	24-giu-22	24-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
28	038 - 034	Zona 1	Ø0,30x9	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
29	042 - 039	Zona 1	Ø0,30x10	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
30	043 - 043a	Zona 1	Ø0,28x15	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
31	043 - 052	Zona 1	Ø0,28x3,30	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
32	044 - 042	Zona 1	Ø0,30x8	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
33	044 - 044a	Zona 1	Ø0,30x8	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
34	045 - 046	Zona 1	Ø0,20x7	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
35	046 - 047	Zona 1	Ø0,20x3,50	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
36	047a - 047b	Zona 1	Ø0,10x2	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
37	047b - Canaletta C16	Zona 1	Ø0,20x10	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
38	047b - 047c	Zona 1	Ø0,07x3	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
39	047 - 047a	Zona 1	Ø0,20x5	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
40	047 - 048	Zona 1	Ø0,20x6	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
41	048 - 049	Zona 1	Ø0,20x2,60	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
42	049 - 050	Zona 1	Ø0,16x4	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
43	049 - 051	Zona 1	Ø0,20x4,50	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
44	049 - 054	Zona 1	Ø0,16x12	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
45	049 - Vasca2	Zona 1	Ø0,30x10	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
46	052 - Vasca1	Zona 1	Ø0,30x3	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
47	054 - 054a	Zona 1	Ø0,20x2,50	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
48	055 - Canaletta C16a	Zona 1	Ø0,20x4	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
49	053 - 055	Zona 1	Ø0,07x11	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
50	055 - 057	Zona 1	Ø0,20x10	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
51	057 - 056	Zona 1	Ø0,20x2	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
52	Vasca 2 - 041	Zona 1	Ø0,20x26	Giu. '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
53	09 - 098c	Zona 1	Ø0,10x2,5	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
54	09 - 010	Zona 1	Ø0,30x4	Giu. '22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
55	026 - 027	Zona 1	Ø0,10x3,5	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
56	027 - 09	Zona 1	Ø0,10x5	Giu. '22	27-giu-22	27-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
57	029 - 029a	Zona 1		Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 029 e 029a.
58	030 - 031	Zona 1		Giu. '22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 030 e 031.
59	034 - 034a	Zona 1		Giu. '22	26-ago-22	26-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 034 e 034a.
60	038 - 039	Zona 1		Giu. '22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 038 e 039.
61	05 - 06	Zona 1		Giu. '22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 05 e 06.
62	03 - 04	Zona 1		Giu. '22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 03 e 04.
63	04 - 013	Zona 1		Giu. '22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta le cui dimensioni non consentono l'isolamento tramite palloni otturatori normalmente adoperati. Conformità della tratta accertata tramite un unico collaudo comprendente i pozzetti che la delimitano, 04 e 013.
64	049 - Sotto linea greggio	Zona 1		Giu. '22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Tratta che collega il pozzetto 049 con il cunicolo C10. Il pozzetto 049, il cunicolo C10 e la tratta tra essi compresa sono risultati conformi.

N°	POZZETTI	Zona	Dimensioni	Data presunta	Data inizio	Data fine	Ditta esecutrice	Certificato	Esito	Note
1	O1	Zona 1	0,70x0,70x0,70	GIU'22	26-ago-22	26-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
2	O3	Zona 1	0,90x0,90x0,90	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
3	O4	Zona 1	1x1x1	GIU'22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
4	O5	Zona 1		GIU'22	20-giu-22	20-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Il pozzetto è stato collaudato contestualmente alla tratta da O7 ad O5 (test nr. 3), risultando conforme.
5	O6	Zona 1	0,50x0,50x0,80	GIU'22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
6	O7	Zona 1	0,50x0,50x0,50	GIU'22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
7	O8	Zona 1	0,60x0,60x0,60	GIU'22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
8	O10	Zona 1		GIU'22	21-giu-22	21-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	Il pozzetto è stato collaudato contestualmente alle tratte da O9-O10 (test 9) ed O10-O11 (test 2), risultando conforme.
9	O11	Zona 1	0,80x0,80x1	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
10	O12	Zona 1	1x1x1	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
11	O13	Zona 1	0,80x0,80x1	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
12	O17	Zona 1	0,70x0,70x1,60	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
13	O18	Zona 1	0,70x0,70x1,60	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
14	O19	Zona 1	0,70x0,70x0,90	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
15	O20	Zona 1	0,70x1x0,60	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
16	O21	Zona 1	0,50x0,50x0,65	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
17	O22	Zona 1	0,50x1x0,65	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
18	O23	Zona 1	0,50x0,50x0,65	GIU'22	30-giu-22	30-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
19	O24	Zona 1	0,50x0,50x0,80	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
20	O25	Zona 1	0,50x0,50x0,50	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
21	O25a	Zona 1	0,30x0,30x0,50	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
22	O25b	Zona 1	0,60x0,60x0,60	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
23	O25c	Zona 1	0,50x0,50x0,60	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
24	O28	Zona 1	0,40x0,40x0,60	GIU'22	1-lug-22	1-lug-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
25	O28a	Zona 1	0,30x0,30x0,40	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
26	O29	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
27	O29a	Zona 1	0,50x0,50x0,60	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
28	O30	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
29	O31	Zona 1	0,60x0,60x1	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
30	O32	Zona 1	0,80x0,80x1	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
31	O34	Zona 1	0,60x0,60x1	GIU'22	26-ago-22	26-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
32	O34a	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	26-ago-22	26-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
33	O35	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
34	O36	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	22-ago-22	22-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
35	O37	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
36	O38	Zona 1	0,80x0,80x1,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
37	O39	Zona 1	0,80x0,80x1,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
38	O40	Zona 1	0,40x0,40x0,40	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
39	O42	Zona 1	0,80x0,80x1,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
40	O43	Zona 1	0,60x0,60x1,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
41	O44	Zona 1	0,80x0,80x1,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
42	O45	Zona 1	0,60x0,60x0,90	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
43	O46	Zona 1	1x1x1	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
44	O47	Zona 1	0,60x0,60x1	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
45	O47a	Zona 1	0,60x0,60x0,80	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
46	O47b	Zona 1	0,60x0,60x0,80	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
47	O47c	Zona 1	0,50x0,50x0,50	GIU'22	23-ago-22	23-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
48	O48	Zona 1	0,60x0,60x0,80	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
49	O49	Zona 1	0,80x0,80x1,70	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
50	O50	Zona 1	1x1x1	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
51	O51	Zona 1	0,60x0,60x0,90	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
52	O52	Zona 1	1x1x1,20	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
53	O53	Zona 1	0,30x0,30x0,30	GIU'22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
54	O54	Zona 1	0,60x0,60x1	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
55	O54a	Zona 1	0,50x0,50x0,50	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
56	O55	Zona 1	0,70x0,70x0,70	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
57	O56	Zona 1	1x1x1	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
58	O57	Zona 1	0,60x0,60x1	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
59	Vasca 1	Zona 1	1,20x1,20x3	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
60	Vasca 2	Zona 1	1,20x1,20x3	GIU'22	25-ago-22	25-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	

N°	CUNICOLO	Zona	Dimensioni	Data presunta	Data inizio	Data fine	Ditta esecutrice	Certificato	Esito	Note
1	CUNICOLO 12	Zona 1	0,5x0,5x12mt	GIU '22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
2	CUNICOLO 10	Zona 1	0,5x1,2x83mt	GIU '22	24-ago-22	24-ago-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
3	CUNICOLO 13	Zona 1	0,5x0,5x27mt	GIU '22	28-giu-22	28-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	

N°	CANALETTA	Zona	Dimensioni	Data presunta	Data inizio	Data fine	Ditta esecutrice	Certificato	Esito	Note
1	C12	Zona 1	0,2x0,2x27,2mt	Giu '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
2	C11	Zona 1	0,2x0,2x26,3mt	Giu '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
3	C13	Zona 1	0,2x0,2x17mt	Giu '22	22-giu-22	22-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
4	C16	Zona 1	0,2x0,2x5,7mt	Giu '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	
5	C16A	Zona 1	0,2x0,2x29,5mt	Giu '22	23-giu-22	23-giu-22	VENTURI	RICEVUTO	CONFORME	