



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

OGGETTO: Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 435 del 1/08/2011 e ss.mm.ii. a Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Rossano sita nel Comune di Corigliano-Rossano (CS) - Procedimento ID 108/10150 (riesame per adeguamento alle BAT Conclusions) e Procedimento ID 108/14113 (modifica non sostanziale per dismissione area impianto non più funzionale all'attività produttiva) – Aggiornamento della conferenza di servizi sincrona.

RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI del 20 luglio 2023

Il giorno 20 luglio 2023, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuto l'aggiornamento della riunione della Conferenza dei Servizi convocata con nota del 10/07/2023, prot. MASE/111918, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 435 del 1/08/2011 alla Enel Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica di Rossano sita nel comune di Corigliano-Rossano (CS) e comprensivo della modifica non sostanziale relativa alla dismissione area impianto non più funzionale all'attività produttiva - Procedimento ID 108/10150 e Procedimento ID 108/14113.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2022, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, i rappresentanti della Commissione istruttoria AIA, i rappresentanti di ISPRA ed il rappresentante della Provincia di Cosenza. Partecipano inoltre, il rappresentante del Ministero della Salute e il rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a supporto del RUAS. Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risultano assenti il rappresentante della Regione Calabria e il rappresentante del Comune di Corigliano-Rossano. La riunione si svolge in modalità di videoconferenza ed è registrata.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- con decreto 430/2018 è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 435 del 1/08/2011. In ottemperanza di tale provvedimento è pervenuta con protocollo n. 6974 del 29/04/2019 la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 29 octies, comma 5 del D.lgs. 152/2006, acquisita il 02/05/2019 al prot. n. DVA/10934;
- con nota prot. DVA/12626 del 20/05/2019, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento per il riesame complessivo in oggetto;
- con nota prot. MiTE/23924 del 20/02/2023, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA, procedimento ID 108/14113, relativo alla dismissione di area di impianto non

più funzionale all'attività produttiva all'interno del perimetro della centrale di Rossano (istanza del Gestore ENEL-PRO-09/02/2023-2395, successivamente integrata con la nota ENEL-PRO-10/02/2023-2447, acquisite agli atti, rispettivamente con prot. MiTE/19156 del 09/02/2023 e prot. MiTE/19579 del 10/02/2023);

- con nota del 19/05/2023, prot. CIPPC/812, acquisita il 22/05/2023 al prot. MASE/82236, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto e relativo al procedimento di modifica non sostanziale per dismissione area impianto non più funzionale all'attività produttiva all'interno del perimetro della centrale, inerente al procedimento ID 108/14113;
- con nota 29806/2023 del 1/06/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/89164, ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo in coerenza con il Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC/812 del 19/05/2023.
- con nota del 01/06/2023, prot. MASE/89472 è stata convocata la Conferenza dei Servizi Sincrona per il giorno 5 luglio 2023 durante la quale si è ritenuto di sospendere i lavori;
- con nota prot. 10319 del 16/06/2023, acquisita in data 19/06/2023 al prot. MASE/99372, il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 19/05/2023 e al PMC del 1/06/2023, inoltrate a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/101048 del 21/06/2023;
- con nota ENEL-PRO-21/06/2023-0010572, acquisita in data 22/06/2023 con prot. MASE/101917, il Gestore ha trasmesso un aggiornamento di alcune schede B allegate alla domanda di AIA, i cui contenuti già risultano comunicati durante l'iter di riesame e correttamente riportati nel PIC del 19/05/2023;
- con nota prot. CIPPC/1044 del 04/07/2023, acquisita in data 05/07/2023 al prot. MASE/109337, la Commissione ha reso l'aggiornamento del PIC;
- con nota prot. n. 36795 del 5/07/2023 ISPRA ha reso l'aggiornamento della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo, acquisita in data 05/07/2023 al prot. MASE/109364;
- con nota del 10/07/2023, prot. MASE/111918 è stato convocato l'aggiornamento della Conferenza dei Servizi Sincrona
- con nota prot. n. 38947 del 14/07/2023, acquisita in data 17/07/2023 al prot. MASE/115953, ISPRA ha reso l'aggiornamento della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo in coerenza con il Parere Istruttorio Conclusivo CIPPC/1044 del 04/07/2023, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/117800 del 18/07/2023.

Il Presidente richiama gli esiti della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2023, durante la quale si è ritenuto di sospendere i lavori al fine di acquisire le versioni aggiornate del PIC e del PMC, non pervenute in tempo utile per la condivisione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi. Nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 5/07/2023 il referente della Commissione AIA ha dichiarato che tutte le osservazioni presentate dal Gestore relative a refusi o precisazioni testuali sono state accolte nell'aggiornamento del PIC. Non sono invece state accolte le osservazioni relative alle seguenti prescrizioni:

- n. 34, in quanto i VLE per i parametri agli scarichi idrici che sono più restrittivi rispetto a quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza derivano dalla precedente autorizzazione integrata ambientale. Il Gestore ha comunque facoltà di presentare, successivamente al rilascio dell'AIA, specifica e motivata istanza di revisione dei suddetti VLE;
- n. 66 e 67, in materia di controlli per le acque sotterranee e per il suolo, in quanto la frequenza imposta deriva da quanto dettato dall'art. 29 sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/06;
- n. 81 (n. 80 nella versione finale) sulle bonifiche dei serbatoi, sebbene la Commissione prenda atto dello svuotamento degli stessi dichiarato dal Gestore.

Con riferimento alla richiesta di riscontro da parte del rappresentante del Ministero della Salute su quanto segnalato dal Ministero medesimo in sede di riunione preparatoria presso il RUAS in merito all'inserimento nella prescrizione n.61 a) di pag. 112 del PIC del richiamo al suolo e alle acque sotterranee, il referente della Commissione AIA ha dichiarato che il PIC aggiornato ha recepito anche le osservazioni espresse dal Ministero della Salute.

Infine, nel corso della Conferenza del 5/07/2023 il rappresentante del Ministero dell'Interno ha informato la Conferenza che in data 28 giugno 2023 il CTR ha deliberato che lo stabilimento in parola non è più classificato di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 ma è classificato di soglia inferiore, e per questo non sarà più soggetto all'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza. Il nuovo stato di assoggettabilità comporterà naturalmente l'aggiornamento della prevista certificazione antincendio.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione con nota prot. CIPPC/1044 del 04/07/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 38947 del 14/07/2023.
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente informa che non sono state trasmesse ulteriori osservazioni da parte del Gestore.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/1044 del 4/07/23.

Il referente della Commissione AIA ribadisce quanto già illustrato in sede di riunione del 5/07/2023, informando che l'aggiornamento del PIC tiene conto delle osservazioni del Gestore, accogliendo quelle relative a refusi o precisazioni testuali che riguardano la parte descrittiva, principalmente l'anagrafica e l'aggiornamento di qualche dato impiantistico. Il PIC aggiornato ha recepito anche le osservazioni del Ministero della Salute espresse in sede di riunione presso il RUAS.

Per le osservazioni non accolte è confermato quanto dichiarato nella riunione del 5/07/2023, dove sono state descritte le prescrizioni n. 34, n. 66 e 67 e n. 81.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo trasmesso con nota prot. 38947 del 14/07/2023.

Il rappresentante di ISPRA ribadisce quanto già illustrato in sede di riunione del 5/07/2023 confermando che gli aggiornamenti apportati al PMC hanno tenuto conto delle osservazioni del Gestore e del Ministero della salute e del PIC aggiornato dalla CIPPC.

Il Presidente, nel segnalare l'assenza dei rappresentanti della Regione Calabria e del Comune di Corigliano-Rossano, dà la parola al Rappresentante della Provincia di Cosenza.

Il Rappresentante della Provincia di Cosenza comunica che non ha niente da osservare, ed esprime parere favorevole al rilascio del riesame complessivo dell'AIA e al PIC e alla proposta di PMC.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, il quale invita il rappresentante del Ministero dell'Interno ad illustrare i contenuti del proprio parere.

Il rappresentante del Ministero dell'Interno conferma quanto già detto la volta precedente, che lo stabilimento in parola non è più classificato di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 ma è classificato di soglia inferiore. Il nuovo stato di assoggettabilità comporterà l'aggiornamento della prevista certificazione antincendio nei tempi tecnici strettamente necessari, che si intendono pari a 45 giorni.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, invita il rappresentante del Ministero della Salute ad illustrare i contenuti del proprio parere.

Il rappresentante del Ministero della Salute conferma che le osservazioni che ha espresso nel proprio parere, parte integrante del parere del RUAS, sono state recepite nel PIC aggiornato dalla CIPPC, e rende parere favorevole al rilascio del riesame complessivo dell'AIA e al PIC e alla proposta di PMC.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali anticipa i contenuti della nota prot. DICA-21337 del 20/07/2023 (*Allegato*) che costituisce parte integrante del presente verbale, con la quale rende parere favorevole ai fini del riesame complessivo dell'AIA rilasciata con Decreto n. 435 del 1/08/2011 e ss.mm.ii. a Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Rossano sita nel comune di Corigliano-Rossano (CS) con le prescrizioni, le osservazioni e le raccomandazioni riportate nel parere stesso.

La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA rilasciata con decreto DM n. 435 del 1/08/2011 a Enel produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano sita nel comune di Corigliano-Rossano con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota CIPPC/1044 del 04/07/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 38947 del 14/07/2023, ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale.

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze dei Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 12:05 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

Il Responsabile del Procedimento

Paolo Cagnoli

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)