


**LEGENDA
DEI COLORI E SIMBOLI IN CARTA**

-  Corda di rame nudo di sezione 120mm²
-  Collettore di terra
-  Dispersore di terra di diametro 2.5m e lunghezza 6m
-  Dispersore di terra diametro 2.5m e lunghezza 6m in pozzetto ispezionabile di dimensioni 40x40 cm

SIMBOLO	DESCRIZIONE
C1	PORTALE AT
C2	SCARICATORE DI TENSIONE
C8	TRASFORMATORE DI TENSIONE
C9	SOSTEGNI SBARRE
C10	SEZIONATORE DI SBARRA
C11	CHIOSCO
C12	EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI E SALA QUADRI
C13	EDIFICI CONSEGNA MT


Green & Green S.r.l.
Via E. De Amicis, 64,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02500010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it

Il tecnico
Ing. Leonardo Splendido




00	30/12/2022	Prima Emissione	C. Nicoletti	E. Speranza	L. Splendido
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
					
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO IDROELETTRICO DI PIZZONE II Connessione alla RTN					
NOME FILE: GRE.EEC.D.14.IT.H.16071.00.262.00_Impianto rete di terra.pdf					
CLASSIFICAZIONE: Public		FORMATO: A0	SCALA: 1:200	SCALA PLOT: 1:1	FOGLIO: 1 di 2
CAMPO DI UTILIZZO:  GRE VALIDAZIONE		TITOLO: IMPIANTO RETE DI TERRA			
VALIDATO DA:					
VERIFICATO DA:					
COLLABORATORI:					
CODICE GRE GRE EEC D 1 4 I T H 1 6 0 7 1 0 0 2 6 2 0 0					


GIUNZIONE CROCE



STRUTTURA DI METALLO




COLLEGAMENTO DEL COLLETTORE




LEGENDA

- ① CORDE DI RAME
- ② MORSETTO
- ③ TERMINALE
- ④ PIATTO DI METALLO


DISPERSORE DI TERRA




GIUNZIONE DRITTA



T DERIVAZIONE




TERMINALE GIUNZIONE




COLLETTORE DI MESSA A TERRA


BARRA COLLETRICE DI TERRA (TIPICO)



PARTICOLARE FISSAGGIO CAPICORDA SU PIATTO (TIPICO)



PARTICOLARE FISSAGGIO PIATTO RAME(TIPICO)



Green & Green S.r.l.
Via E. De Amicis, 64,
87036 Rende (CS) - Italy
P.IVA 02900010782
Ph. (+39) 0984 846295
Fax (+39) 0984 1711470
info@greengreen.it
www.greengreen.it

Il tecnico
Ing. Leonardo Splendido



00	30/12/2022	Prima Emissione	C. Nicoletti	E. Speranza	L. Splendido
REV	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO IDROELETTRICO DI PIZZONE II Connessione alla RTN				
	NOME FILE: GRE.EEC.D.14.IT.H.16071.00.262.00_Impianto rete di terra.pdf				
	CLASSIFICAZIONE: Public	FORMATO: A0	SCALA: -	SCALA PLOT: 1:1	FOGLIO: 2 di 2
	CAMPO DI UTILIZZO: 		TITOLO: IMPIANTO RETE DI TERRA		
CODICE GRE					
VALIDATO DA:	GRUPPO:	FUNZIONE:	TIPO:	EMITTENTE:	PAESE:
VERIFICATO DA:	GRE	EEC	D	1	4
COLLABORATORI:	I	T	H	1	6
		0	7	1	0
		0	2	6	2
		0	0	0	0