



1	Deposito, bombole piene/vuote	36	Serbatoi G.P.L. Turnulati da 1666 mc cod.
2	Sala di controllo	37	Sala Guardi
3	Palazzina servizi e uffici	38	Locali trasformatori
4	Serbatoio G.P.L. da 3000 lt. per centrale termica	39	Torre faro (illuminazione e telecamere)
5	Impianto di climatizzazione (pompa di calore)	40	Edifici non ancora utilizzati
6	Colonnina gasolio e serbatoio da 10 mc.	41	Alloggio Custode
7	Serbatoio di riserva idrica da 1800 mc.	42	Locale Verniciatura Bombole
8	Cabina elettrica (locale aperto con sola recinzione)	43	Rompa svuotamento Bombole
9	Presso di pompa perterracisteria	44	Stazione di ricarica
10	Presso di pompa perterracisteria	45	Stazione di ricarica
11	Locali manutenzione bombole	46	Passaggio Pedonali
12	Locali manutenzione bombole	47	Uscita di sicurezza pedonali
13	Capannone di imballaggio	48	Uscita di emergenza
14	Zona collaudi e bonifica bombole	49	Ingresso/Uscita pedonali custode
15	Deposito cortuacce da compaggio	50	Ingresso/Uscita auto custode
16	Serbatoi di stoccaggio G.P.L. turnulati da 900 mc. cod.	51	Locale in prefabbricato Gruppo elettrogeno
17	Serbatoi di stoccaggio G.P.L. fuori terra da 300 mc. cod.	52	Ruota copriatore
18	Zona pompe e compressori G.P.L.	53	Ruota copriatore Elettrica
19	Condotta anti-inquinante comando pompe e compr. G.P.L.	54	Area di parcheggio
20	Condotta anti-inquinante comando pompe e compr. G.P.L.	55	Disponibile
21	Sala compressori aria	56	Serbatoi di stoccaggio G.P.L. turnulati da 5000 mc. cod.
22	Pozzo con pompe sommerse	57	Nuova pompa supplementare da 250 mc/h per imp. antinc.
23	Disponibile	58	Nuovo Serbatoio di riserva idrica da 1800 mc.
24	Locale attrezzature e p.to di raduno Sq. Antincendio	59	Disponibile
25	Punto di raduno visitatori ed impiegati	60	Disponibile
26	Area di sosta ATB	61	Disponibile
27	Disponibile	62	Disponibile
28	Disponibile	63	Disponibile
29	Disponibile	64	Disponibile
30	Valvola di sfizio del serbatoio di gasolio	65	Disponibile
31	Area per scarico merci	66	Disponibile
32	Sala controllo	67	Disponibile
33	Partenza	68	Disponibile
34	Depuratore		

<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensori gas Sensori incendio Pulsanti di emergenza Quadro generale rivelatori fughe di gas/incendio Indice posizione telecamere di videosorveglianza 	<p>LEGENDA</p> <table border="1"> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>OPERAZIONE</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>27/06/2005</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>06/02/06</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/02/06</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>22/02/07</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>07/09/08</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20/02/07</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>19/11/07</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>16/02/08</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>06/02/08</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>04/11/11</td> <td>REVISIONE PER RGS</td> <td>CONTR. APPROV.</td> </tr> </table>	REV.	DATA	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	0	27/06/2005	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	1	06/02/06	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	2	16/02/06	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	3	22/02/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	4	07/09/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	5	20/02/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	6	19/11/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	7	16/02/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	8	06/02/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.	9	04/11/11	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	OPERAZIONE																																										
0	27/06/2005	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
1	06/02/06	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
2	16/02/06	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
3	22/02/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
4	07/09/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
5	20/02/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
6	19/11/07	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
7	16/02/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
8	06/02/08	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										
9	04/11/11	REVISIONE PER RGS	CONTR. APPROV.																																										

TAVOLA: SM-B-20

NOTA:
 V. SPECIFICA IN S.I. srf "STRUMENTAZIONE"
 NB: IL PRESENTE DISEGNO ANNULLA E SOSTITUISCE
 IL DIS. 080-LUB-T1002

coferno
 Deposito G.P.L. di Anzio (RM)

PIANIMETRIA GENERALE
 POSIZIONAMENTO RIVELATORI FUGHE GAS / INCENDIO
 PULSANTI DI EMERGENZA e TELECAMERE

SCALE: 1:500
 DATA: 27/06/2005

PROGETTISTI: [NOME]
 VERIFICATORI: [NOME]