FUTURI SERBATOI GPL DA 5000 mc

SERBATOIO N°11 5000 mc | SERBATOIO N°12 5000 mc | SERBATOIO N°13 5000 mc | SERBATOIO N°14 5000 mc | SERBATOIO N°15 5000 mc | SERBATOIO N°16 5000 mc

LEGENDA

Blanco fase Líquido	Strumentazione locale
Blanco fase Gas	Strumentazione sala controllo
Rosso fase Líquido	Interlock
Rosso fase Gas	Allarme di attuatore livello sala controllo
Situazione attuale / da modificare	Allarme di alto livello sala controllo
Valvola a sfera manuale	Allarme di attuatore livello locale
Valvola a sfera con attuatore pneumatico	Allarme di basso livello sala controllo
Valvola a sfera con attuatore elettrico	Indicatore di livello sala controllo
Giunto dielettrico	Indicatore di livello locale
Valvola di non ritorno	Trasmettitore di livello locale
Valvola dead-man	Allarme di alta pressione sala controllo
Valvola di sicurezza	Indicatore di pressione sala controllo
Trasmettitore di flusso	Indicatore di pressione locale
Compensatore di dilatazione	Trasmettitore di pressione locale
Filtro a cestello	Allarme di alta temperatura sala controllo
	Indicatore di temperatura sala controllo
	Indicatore di temperatura locale
	Trasmettitore di temperatura locale
	Indicatore di livello secondario tipo a galleggiante con contatto magnetico

08-GPLL-5004-AC300
CLASSE LINEA
PT.LINEA
PROGETTO
DIAMETRO LINEA

AC300= FLANGIATURA ASA 300
AC40= FLANGIATURA UNI PN40

SERBATOIO N°7 1600 mc | SERBATOIO N°8 1600 mc | SERBATOIO N°9 900 mc | SERBATOIO N°10 900 mc

PUNTO DI TRAVASO GPL PROPANO ATB

PUNTO DI TRAVASO GPL PROPANO ATB

PUNTO DI TRAVASO GPL PROPANO ATB

PUNTO DI TRAVASO ATB

PUNTO DI TRAVASO ATB / FC

PUNTO DI TRAVASO ATB / FC

AREA NUOVE POMPE

P7 P8 P9

SALA POMPE E COMPRESSORI GPL

SERBATOIO N°1 AUTOTRAZIONE 300 mc | SERBATOIO N°2 AUTOTRAZIONE 300 mc | SERBATOIO N°3 AUTOTRAZIONE 300 mc | SERBATOIO N°4 AUTOTRAZIONE 300 mc | SERBATOIO N°5 COMBUSTIONE 300 mc | SERBATOIO N°6 COMBUSTIONE 300 mc

VALVOLA DI RUOTARE

SVUOTAMENTO BOMBOLE DIFETTOSE

CAPANNONE IMBOTTIGLIAMENTO

ESTERNO DEPOSITO GPL

BOOSTER PUMPS STATION

POZZETTO VIA S.ANTONIO

CONDOTTA SOTTOMARINA

FLEM

FLESSIBILE

GASIERA

DETTAGLIO "A"

SKID DENATURAZIONE GPL

INDICA NUOVE LINEE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEG.	CONTR.	APPROV.
9	08/08/13	REVISIONATO PER RDS	F.ESTENA	F.ESTENA	
8	27/07/13	REVISIONATO PER RDS	F.ESTENA	F.ESTENA	
7 bis	09/07/13	REVISIONATO	P. DI IORIO	F.ESTENA	
7	30/10/09	MODIFICHE PER FISCALE 2° STEP.	F.ESTENA	F.ESTENA	
6	20/03/09	REVISIONE PER RHAG	F.ESTENA	F.ESTENA	
5	22/12/08	INSERITO NUOVO CARICO a #T.3	F.ESTENA	F.ESTENA	
4	05/09/08	MODIFICATA POSIZIONE PDV	F.ESTENA	F.ESTENA	
3	29/05/08	AGGIUNT 1C-IAS PER PROGETTO E NUOVE LINEE	P. DI IORIO	F.ESTENA	
2	06/02/08	REVISIONATO DOPO COMMENTI DEL 07/02/08	F.ESTENA	F.ESTENA	
1	05/02/08	EMESSO PER APPROVAZIONE	P. DI IORIO	F.ESTENA	
0	01/01/08	EMESSO PER COMMENTI	STALINO	VALENTINO	ALESSANDRO

Coleena — Deposito GPL di Ardea (RM)

STOCCAGGIO E IMBOTTIGLIAMENTO GPL
SCHEMA DI FLUSSO

DISEGNO N°: 027-CTN-TS002
FOGLIO: 1 di 1

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FIRMA: 2000 S.p.A.