



TERRENO AGRICOLO

LEGGENDA

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Deposito bombole piene | 35 | Serbatoi G.P.L. Turnulati da 1666 mc cad. |
| 2 | Sala pompe antincendio | 36 | Servizi Operai |
| 3 | Palazzina servizi e uffici | 37 | Sala Quodri |
| 4 | Serbatoio G.P.L. da 3000 lt. per centrale termica | 38 | Locali trasformatori |
| 5 | Impianto di climatizzazione (pompa di calore) | 39 | Torre fono (illuminazione e telecomere) |
| 6 | Colonnina gasolio e serbatoio da 10 mc. | 40 | Edifici non ancora utilizzati |
| 7 | Serbatoio di riserva idrica da 1800 mc. | 41 | Alloggio Custode |
| 8 | Cabina elettrica (locale aperto con solo resinatore) | 42 | Locali Verniciatura Bombole |
| 9 | Deposito vernice (locale aperto con solo resinatore) | 43 | Servizi Verniciatura Bombole |
| 10 | Posto di pulizia e lavaggio | 44 | Area di manutenzione |
| 11 | Impianto di depurazione acque di lavorazione | 45 | Stoccaggio rifiuti |
| 12 | Locali manutenzione bombole | 46 | Passaggio Pedonali |
| 13 | Capannone di imballaggio | 47 | Uscito di sicurezza pedonali |
| 14 | Zona collaudi e bonifica bombole | 48 | Uscito di emergenza |
| 15 | Deposito cartucce da compaggio | 49 | Ingresso/Uscita pedonali custode |
| 16 | Serbatoi di stoccaggio G.P.L. turnulati da 900 mc. cad. | 50 | Ingresso/Uscita auto custode |
| 17 | Serbatoi di stoccaggio G.P.L. fuori terra da 300 mc. cad. | 51 | Locali in prefabbricato Gruppo elettrogeno |
| 18 | Zona pompe e compressori G.P.L. | 52 | Rifiuti di lavorazione |
| 19 | Quadro antilavagranze comando pompe e compr. GPL | 53 | Box operatore |
| 20 | Punto di travaso aria | 54 | Nuova Cabina Elettrica |
| 21 | Sala compressori aria | 55 | Sala compressori |
| 22 | Sala compressori separatore | 56 | Sala compressori |
| 23 | Prefabbricato per alloggio testato paese elet. | 57 | Serbatoi di stoccaggio G.P.L. turnulati da 5000 mc. cad. |
| 24 | Locale attrezzatura e pio di raduno Sq. Antincendio | 58 | Nuovo Serbatoio di riserva idrica da 1800 mc. |
| 25 | Area di raduno visitatori ed impiegati | 59 | Nuova pompa supplementare da 250 mc/h per imp.antiche |
| 26 | Area di sosta ATB | 60 | |
| 27 | Deposito bombole (Pallettizzate, Vuote) | 61 | |
| 28 | Officina manutenzione impianto | 62 | |
| 29 | Magazzini | 63 | |
| 30 | Valvola di sfiato del serbatoio di gasolio | 64 | |
| 31 | Area per scarico merci | 65 | |
| 32 | Sala controllo | 66 | |
| 33 | Deposito | 67 | |
| 34 | Deposito | 68 | |

coferno
SOLUZIONI INDUSTRIALI

Deposito GPL di Ardea (RM)
**PERCORSO ATB/FERROCISTERNE
E BOTTIGLIE**

080-CTN-TL008

INDICE
01/12/14

Fiamma
2000

PLANIMETRIA

Deposito GPL di Ardea (RM)
**PERCORSO ATB/FERROCISTERNE
E BOTTIGLIE**

080-CTN-TL008

INDICE
01/12/14

A TERMINI DELL'INGENIERE LOCALE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE CONSIDERATO, RISPONDENDO O CAMBIANDO LE SUE FIRMATE O DATA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FIANMA 2000 SPA.