

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:



MANDANTE



**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI  
TRATTA A SUD DI BARI  
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE**

**STAZIONE EXECUTIVE**

Planimetria Pensiline - Piano Posa Cavi

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| APPALTATORE:<br>D'Agostino Angelo Antonio<br>DIRETTORE GENERALE S.r.l. | PROGETTAZIONE<br>DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE<br>Ing. MARCO RASINELLI | SCALA:<br>1:100 |
|--|--|-----------------|

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IA3S 01 V ZZ TX LF0102 004 B

| Revis. | Descrizione                                     | Redatto       | Data       | Verificato  | Data       | Approvato    | Data       | Autorizzato Data          |
|--------|---|---------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------------------|
| A      | Emissione esecutiva                             | M. Tittarelli | 04/05/2021 | L. Spinozzi | 11/05/2021 | M. Rasinelli | 13/05/2021 | L. Spinozzi<br>23/09/2021 |
| B      | Revisione RAV IA3S-RV/0000001-44 del 28/07/2021 | M. Tittarelli | 23/09/2021 | L. Spinozzi | 23/09/2021 | M. Rasinelli | 23/09/2021 |                           |

4387  
ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO  
L. SPINOZZI dott. LUIB

INDICE GENERALE

| PAG. | DESCRIZIONE                                  | REVISIONE |   |   | PAG. | DESCRIZIONE | REVISIONE |   |   |
|------|--|-----------|---|---|------|-------------|-----------|---|---|
|      |  | A         | B | C |      |             | A         | B | C |
| 01   | Cartiglio                                    | *         |   |   | 32   |             |           |   |   |
| 02   | Indice dei fogli                             | *         |   |   | 33   |             |           |   |   |
| 03   | Copertina Piano Posa Illuminazione Pensiline | *         |   |   | 34   |             |           |   |   |
| 04   | Piano Posa cavi Illuminazione Pensiline      | *         |   |   | 35   |             |           |   |   |
| 05   | Piano Posa cavi Illuminazione Pensiline      | *         |   |   | 36   |             |           |   |   |
| 06   |  |           |   |   | 37   |             |           |   |   |
| 07   |  |           |   |   | 38   |             |           |   |   |
| 08   |  |           |   |   | 39   |             |           |   |   |
| 09   |  |           |   |   | 40   |             |           |   |   |
| 10   |  |           |   |   | 41   |             |           |   |   |
| 11   |  |           |   |   | 42   |             |           |   |   |
| 12   |  |           |   |   | 43   |             |           |   |   |
| 13   |  |           |   |   | 44   |             |           |   |   |
| 14   |  |           |   |   | 45   |             |           |   |   |
| 15   |  |           |   |   | 46   |             |           |   |   |
| 16   |  |           |   |   | 47   |             |           |   |   |
| 17   |  |           |   |   | 48   |             |           |   |   |
| 18   |  |           |   |   | 49   |             |           |   |   |
| 19   |  |           |   |   | 50   |             |           |   |   |
| 20   |  |           |   |   | 51   |             |           |   |   |
| 21   |  |           |   |   | 52   |             |           |   |   |
| 22   |  |           |   |   | 53   |             |           |   |   |
| 23   |  |           |   |   | 54   |             |           |   |   |
| 24   |  |           |   |   | 55   |             |           |   |   |
| 25   |  |           |   |   | 56   |             |           |   |   |
| 26   |  |           |   |   | 57   |             |           |   |   |
| 27   |  |           |   |   | 58   |             |           |   |   |
| 28   |  |           |   |   | 59   |             |           |   |   |
| 29   |  |           |   |   | 60   |             |           |   |   |
| 30   |  |           |   |   | 61   |             |           |   |   |
| 31   |  |           |   |   | 62   |             |           |   |   |

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.



Redatto: M. Tittarelli  
 Verificato: L. Spinuzzi  
 Approvato: M. Rasimelli

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO  
 STAZIONE EXECUTIVE  
 PLANIMETRIA PENSILINE- PIANO POSA CAVI  
 INDICE DEI FOGLI

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. FOGLIO  
 I A 3 S 0 1 V Z Z T X L F 0 1 0 2 0 0 4 B 0 0 2 di 0 0 5

# PIANO POSA CAVI ILLUMINAZIONE PENSILINE

Redatto: M. Tittarelli

Verificato: L. Spinozzi


Approvato: M. Rasimelli

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO  
STAZIONE EXECUTIVE  
PLANIMETRIA PENSILINE - PIANO POSA CAVI  
COPERTINA PIANO POSA CAVI ILLUMINAZIONE PENSILINE

COMMESSA LOTTOFASE ENTE DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV. FOGLIO  
IA3S 01 V ZZ TX LF0102 004 B 003 di 005

| DATI DELLA FORNITURA |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| Sistema              | Fasi       | Tensione [V]        |
| IT (NC)<br>TN-S      | 3F<br>3F+N | 20.000<br>400       |
|                      |            | R terra [ohm]<br>10 |

## ELENCO DEI CAVI




| Descrizione                          | Tipo - Isolante<br>Codifica Posa CEI 64-8<br>Formazione - Norma riferimento                | Posa | I <sub>b</sub><br>I <sub>n F/N</sub><br>I <sub>z F/N</sub><br>[A]                                      |    | Lungh.<br>[m]<br>K<br>(posa) | Estremi del cavo<br>da:<br>a:               |
|--------------------------------------|--|------|--|----|------------------------------|---|
|                                      |  |      |  |    |                              |   |
| QN5.4<br>ILLUM<br>PENSILINA 1        | <input checked="" type="checkbox"/> FG160M16<br>61_ Multipolare<br>1(2x6)<br>CEI 35026     |      | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        |    | 4,715                        | 190<br>QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ NORMALE |
|                                      |  |      | 6  | 6  | 0,744                        |   |
|                                      |  |      | 36   | 36 | Utenza QN5.4                 |   |
| QN5.5<br>ILLUM<br>PENSILINA 2        | <input checked="" type="checkbox"/> FG160M16<br>61_ Multipolare<br>1(4x4)<br>CEI 35026     |      | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        |    | 2,964                        | 400<br>QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ NORMALE |
|                                      |  |      | 6  | 6  | 0,744                        |   |
|                                      |  |      | 24   | 24 | Utenza QN5.5                 |   |
| QN5.6<br>ILLUM<br>PENSILINA 3        | <input checked="" type="checkbox"/> FG160M16<br>61_ Multipolare<br>1(4x2,5)<br>CEI 35026   |      | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        |    | 1,617                        | 255<br>QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ NORMALE |
|                                      |  |      | 6  | 6  | 0,744                        |   |
|                                      |  |      | 19   | 19 | Utenza QN5.6                 |   |
| QN6.3<br>ILLUM. PENSILINA<br>ACCESSO | <input checked="" type="checkbox"/> FG160M16<br>13_ Multipolare<br>1(4x2,5)<br>CEI 35024/1 |      | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) .... e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate |    | 1,033                        | 150<br>QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ NORMALE |
|                                      |  |      | 6  | 6  | 0,800                        |   |
|                                      |  |      | 26   | 26 | Utenza QN6.3                 |   |

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.

| DATI DELLA FORNITURA |            |                     |
|----------------------|------------|---------------------|
| Sistema              | Fasi       | Tensione [V]        |
| IT (NC)<br>TN-S      | 3F<br>3F+N | 20.000<br>400       |
|                      |            | R terra [ohm]<br>10 |

# ELENCO DEI CAVI



| Descrizione                          | Tipo - Isolante<br>Codifica Posa CEI 64-8<br>Formazione - Norma riferimento                 | Posa   | lb     |        | Lungh.<br>[m]<br>K<br>(posa) | Estremi del cavo<br>da:<br>a:          |
|--------------------------------------|---|--|--------|--------|------------------------------|--|
|                                      |   |  | ln F/N | lz F/N |                              |  |
| QS3.4<br>ILLUM<br>PENSILINA 1        | <input checked="" type="checkbox"/> FTG180M16<br>61_ Multipolare<br>1(2x4)<br>CEI 35026     | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        | 2,425  | 6      | 190                          | QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ SICUREZZA |
|                                      |   |  | 6      | 6      |                              |  |
| QS3.5<br>ILLUM<br>PENSILINA 2        | <input checked="" type="checkbox"/> FTG180M16<br>61_ Multipolare<br>1(4x2,5)<br>CEI 35026   | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        | 4,446  | 6      | 400                          | QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ SICUREZZA |
|                                      |   |  | 49     | 49     |                              |  |
| QS3.6<br>ILLUM<br>PENSILINA 3        | <input checked="" type="checkbox"/> FTG180M16<br>61_ Multipolare<br>1(2x6)<br>CEI 35026     | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati        | 2,425  | 6      | 255                          | QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ SICUREZZA |
|                                      |   |  | 6      | 6      |                              |  |
| QS3.8<br>ILLUM, PENSILINA<br>ACCESSO | <input checked="" type="checkbox"/> FTG180M16<br>13_ Multipolare<br>1(2x2,5)<br>CEI 35024/1 | Cavi multipolari (o unipolari con guaina) .... e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate | 1,347  | 6      | 150                          | QUADRO UFFICIO MOVIMENTO SEZ SICUREZZA |
|                                      |   |  | 29     | 29     |                              |  |

documento con divieto di riprodurlo, di consegnarlo o di renderlo comunque noto a ditte concorrenti o a terzi senza nostra autorizzazione.