



**LEGENDA COLLEGAMENTI**

(A) CAVO 2X1 MM CONFORME ALLE NORME CEI 20-105, CEI EN 50200 PH30, UNI 9795, CPR UE 305/11 ED EN 50575

(B) CAVO DI ALIMENTAZIONE FG16DM16 2X1,5 MM<sup>2</sup> CONFORMITÀ ALLE NORME CPR UE 305/11, CEI 20-45, IEC 60502-1 P.G.A., CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI 20-36/4-0, CEI 20-36/5-0, EN 50575:2014 + EN 50575/A1

**LEGENDA**

CRF CENTRALE ANTINCENDIO

(F) RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO

■ PULSANTE MANUALE DI ALLARME

PAI PANNELLO OTTICO ACUSTICO

(T) RIVELATORE DI FIAMMA

(I) RIVELATORE DI IDROGENO

MM MODULO INDIRIZZATO

MC MODULO INDIRIZZATO CONTROLLO

(V) RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO

⊗ INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO

⊗ P INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO RIVELATORE SOTTO PAVIMENTO

⊗ C INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO RIVELATORE IN CONTROSOFFITTO

(F) RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO POSATO IN CONTROSOFFITTO

(F) RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO POSATO SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO

— TUBO PVC RIGIDO POSATO IN VISTA A PARETE/SOFFITTO

--- TUBO PVC RIGIDO POSATO IN CONTROSOFFITTO

- - - TUBO PVC RIGIDO POSATO SOTTOPAVIMENTO SOPRAELEVATO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AD AGOSTINO** COSTRUZIONI GENERALI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **rpa** MANDANTE **RESISTENZA HUB**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI**  
**TRATTA A SUD DI BARI**  
**VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE**

FV02 - FERMATA EXECUTIVE  
 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI  
 SCHEMA FUNZIONALE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
D'Agostino Agostino Costruzioni Generali s.r.l.	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. MARCO RASIMELLI	FUORI SCALA

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA3S	01	V	ZZ	DX	A10305	001	D

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	D. Salicrú	17/04/2021	P. Fusco	19/04/2021	M. Rasimelli	21/04/2021	
B	Revisione IAS-RV-00000103	D. Salicrú	29/09/2021	P. Fusco	01/10/2021	M. Rasimelli	05/10/2021	
C	Revisione IAS-RV-00000102	D. Salicrú	28/12/2021	P. Fusco	30/12/2021	M. Rasimelli	03/01/2022	
D	Revisione IAS-RV-00000105	D. Salicrú	30/05/2022	P. Fusco	31/05/2022	M. Rasimelli	03/06/2022	

File: IA3S01VZZDXAI0305001D.DWG n. Elab.: