



LEGENDA

- CRF CENTRALE ANTINCENDIO
- F RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO
- PULSANTE MANUALE DI ALLARME
- PAI PANNELLO OTTICO ACUSTICO
- I RIVELATORE DI IDROGENO
- MC MODULO INDIRIZZATO DI COMANDO
- MM MODULO INDIRIZZATO MONITORAGGIO
- C** INDICATORE LUMINOSO DI INTERVENTO RIVELATORE IN CONTROSOFFITTO
- F RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO POSATO SOTTO PAVIMENTO SOPRAELEVATO
- F RIVELATORE ANALOGICO DI FUMO DI TIPO OTTICO POSATO IN CONTROSOFFITTO
- TUBO PVC RIGIDO POSATO IN VISTA A PARETE/SOFFITTO
- - - - - TUBO PVC RIGIDO POSATO SOTTOPAVIMENTO SOPRAELEVATO O IN CONTROSOFFITTO

LEGENDA COLLEGAMENTI

- (A)** CAVO FG290HM16 SEZIONE 2x1mmq conforme alle norme CEI 20-105, CEI EN 50200 PH30, UNI 9795, CPR UE 305/11 ed EN 50575 - SEGNALE TWISTATO E SCHERMATO
- (B)** CAVO FG160M16 SEZIONE 2x1,5mmq Conforme alle norme CPR UE 305/11, CEI 20-45, IEC 60502-1 p.q.a., CEI EN 50200, CEI EN 50362, CEI 20-36/4-0, CEI 20-36/5-0, EN 50575:2014 + EN 50575/A1 - ALIMENTAZIONE

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA MANDANTE

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

FV03 - FERMATA TRIGGIANO
 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI
 SCHEMA FUNZIONALE

APPALTATORE <small>DIRETTORE TECNICO</small> Costruzioni Generali s.r.l.	PROGETTAZIONE <small>DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE</small> Ing. MARCO RASIMELLI	SCALA: FUORI SCALA
--	---	------------------------------

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA3S 01 V ZZ DX AI0205 001 D

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	D. Salzillo	17/04/2021	P. Fusco	19/04/2021	M. Rasimelli	21/04/2021	
B	Revisione IA3S-RV-000000136	D. Salzillo	29/09/2021	P. Fusco	01/10/2021	M. Rasimelli	05/10/2021	
C	Revisione IA3S-RV-000000228	D. Salzillo	28/12/2021	P. Fusco	30/12/2021	M. Rasimelli	03/01/2022	
D	Revisione IA3S-RV-000000354	D. Salzillo	30/05/2022	P. Fusco	31/05/2022	M. Rasimelli	03/06/2022	

File: IA3S01VZZDXAI0205001D.DWG

n. Elab.: