

COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo



Settore Tecnico

protocollo n.

4142

**AL MINISTERO DELL' AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44
ROMA
PEC: va@pec.mite.gov.it**

**ALLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC
PEC: compniec@pec.mite.gov.it**

**oggetto: [ID: 10011] Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “GreenHill” -
Progetto Valentano, di potenza di picco pari a 30,525 MWp e potenza nominale pari a
29,072 MWac, da realizzarsi nei comuni di Valentano (VT) ed Ischia di Castro (VT).
Procedimento di VIA – PNIEC.
Proponente: Ica Nou S.r.l.
COMUNICAZIONI.**

In riferimento all' oggetto, alla nota n. 0120497 di protocollo in data 24/07/2023 e alla
documentazione prodotta dalla Ica Nou S.r.l., presente al box:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9988/14712>

si comunica che, per questo comune, il percorso del cavidotto sulla strada Ischia di Castro-Piansano interferisce con rete idrica, con linea idrica adduttrice principale al serbatoio servente il comune di Piansano, con rete fognaria, con rete gas, con rete di fibra ottica, con rete elettrica, con rete telefonica;

- si chiede:

per il cavidotto sulla strada Ischia di Castro-Piansano attraversante – tra l' altro - il centro abitato di Piansano, lo spostamento del percorso, su suolo agrario e/o altre sedi stradali.

Si rappresenta quanto sopra al Responsabile del procedimento e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Piansano, li

14 AGO, 2023

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO
Dott. Luigi Martinelli



p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO
Dott. Luigi Martinelli

