



OVEST SESIA
ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA

Consorzio di Irrigazione e Bonifica
Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI
c.f. 94023960027 p IVA 02043600028
Tel. +39 0161 283511
Fax. +39 0161 283500
ovestsesia@pcert.postecert.it
info@ovestsesia.it
www.ovestsesia.it

Vercelli, 30 AGO. 2023

Sigla Mitt: GD

A: EG Edo srl



ARN01212437

PROT. OUT.: 0002779/2023
DATA: 30/08/2023
12/8-1 Armadio: 8

Via PEC:

egedo@pec.it

sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

VA@pec.mite.gov.it

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Spett.le

EG Edo s.r.l.

Via dei Pellegrini 22
20122 Milano

E p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**

Divisione V – Procedure di
valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

**Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e
Territorio**

Settore Sviluppo Energetico
Sostenibile
Corso Bolzano, 44
10121 Torino

**Provincia di Vercelli
Area Ambiente e Territorio
Servizio V.I.A.**

Via S. Cristoforo, 3
13100 Vercelli

Oggetto: Procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 – Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza pari a 76,6 MWp e opere connesse, sito nei Comuni di Santhià (Vc) e Carisio (Vc) – **Risposta a vostra pec del 14/07/2023 – Controdeduzioni nota Aios**

Con riferimento al procedimento in oggetto e a vostra nota di controdeduzioni alla lettera Aios prot. 1513 del 18/04/2023, si comunica che, pur riscontrando il mantenimento di idonee distanze tra i tratti di recinzioni in progetto e il ciglio di sponda superiore dei canali

irrigui in gestione alla scrivente (nota n. 1 "...A tal proposito è stata prodotta una tavola dedicata funzionale a dare evidenza della costante presenza di una fascia di rispetto di almeno 5 metri dal ciglio alto di sponda destra e sinistra superiore.") come da noi richiesto, si riferisce che quest'Associazione non è in grado di esprimere parere riguardo al punto indicato in nota 2 ("...si conferma la volontà della società proponente a valutare eventuali opere di compensazione...").

Si rimane in attesa di proposta compensativa definitiva che permetta di contenere l'aggravio di costi per le aziende agricole, appartenenti al comprensorio del Distretto interessato, dovuti alla variazione di coltura prevista dalla proposta progettuale.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(dott. arch. Diego Terruzzi)

