



Comune di ROCCHETTA A VOLTURNO

Provincia di Isernia

P.zza S. Domenico, 86070 ROCCHETTA A VOLTURNO - tel. 0865 955200 - fax 0865 955100

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Enel Produzione S.p.A.
enelproduzione@pec.enel.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: (ID: 993) Procedura di V.I.A./PNIEC, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio". Codice MyTERNA n. 202102525. Proponente: Enel Produzione S.p.A. – OSSERVAZIONI.

Con riferimento alla nota MASE, prot. 129329 del 07.08.2023, con la quale si chiede ai soggetti in indirizzo, tra i quali questo Ente, di esprimersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, si rappresenta quanto segue.

Osservazione n° 1

Il progetto lascia trasparire i presupposti per possibili criticità in ordine alla tenuta delle ultrasessantenni dighe (e delle altre strutture coeve); ciò, in conseguenza del maggiore stress cui sarebbero sottoposte per l'intensificazione delle sollecitazioni indotte dal nuovo regime di afflusso/deflusso.

In relazione alle criticità di cui sopra, viene fatto cenno alla necessità di verifiche ed interventi, pur senza entrare nel dettaglio e senza indicare la relativa spesa.

In merito, si fa rilevare l'assoluta centralità del problema, posto che ogni imperfezione delle citate strutture potrebbe essere suscettibile di comportare -prima di ogni altra cosa- la scomparsa degli interi abitati di Alfedena e della Cartiera e, nel complesso, un disastro umano e ambientale degno delle più rovinose tragedie.

Si ritiene pertanto che l'aver lasciato intendere la eventuale necessità di intervento sulle attuali vetuste strutture, senza affrontarla dal punto di vista tecnico ed economico, renda il progetto assolutamente improcedibile.

L'eventuale valutazione del rappresentato -fondamentale- aspetto solo successivamente, "incorso d'opera", potrebbe portare ad aumenti di spesa valutabili in centinaia di milioni di euro: somme che, al momento del verificarsi della necessità, potrebbero facilmente non essere disponibili sia per

intervenuta cessazione del “PNRR” sia per l’incapienza dei capitoli di spesa erariali. La conseguenza di ciò verrebbe a consistere nell’aver trasformato uno dei luoghi più belli d’Italia in un desolato, enorme cantiere, lungamente destinato ad attendere una improbabile bonifica.

Per una più particolareggiata illustrazione dell’osservazione in argomento, vedasi l’allegato A, redatto da tecnico facente capo all’Osservatorio dell’Alto Volturno.

Osservazione n° 2

Il progetto non indica il sistema di esclusione degli effetti ambientali derivanti dal rumore dovuto alla ventilazione forzata e condizionamento della centrale (caverne) e delle gallerie di adduzione.

Osservazione n° 3

Il progetto non prevede la soluzione delle problematiche ambientali:

- derivate dal sistema del raffreddamento dell’acqua calda e di purificazione dell’acqua di raffreddamento. (punto 8.18.3);
- relative allo smaltimento dell’acqua utilizzata per spegnere eventuali incendi (punto 8.18.4)
- relative al recupero e trattamento dell’olio a seguito di incidente all’automezzo che lo trasporta (punto 8.18.6)

Osservazione n°4

La realizzazione del nuovo Piazzale della Centrale Pizzone II risulta inaccettabilmente impattante trattandosi, sostanzialmente, di una insanabile ferita all’ambiente, costituita da due ettari di nuova cementificazione, non dissimulabile in alcun modo, ed ottenuta a seguito dell’abbattimento di oltre 150 alberi di alto fusto.

Anche l’insieme delle motivazioni di cui alla 2°, 3° e 4° osservazione concorrono, congiuntamente alla fondamentale 1° osservazione, **a rendere il progetto improcedibile.**

Rocchetta a Volturno, 6 settembre 2023

Il Sindaco
Dott. Teodoro Santilli



P.S. PEC del Comune di Rocchetta a Volturno: protocollo.rocchettaavolturno@pec.it.