

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR – PNIEC
PEC: compniec@pec.mite.gov.it

e.p.c.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia
e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Comune di San Giovanni Rotondo (FG)
protocollo.sangiovannirotondo@pec.it

Al Comune di Manfredonia (FG)
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Al Comune di San Marco in Lamis (FG)
protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it

Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Ing. Laura D'Aprile
DISS@pec.mase.gov.it

Al Referente del Gruppo Istruttore I Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC Dr. Paolo Sciacca
sciacca.paolo@mase.gov.it

Roma, 07/09/2023

Oggetto: [ID_VIP 7653] Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “La Feudale”, di potenza pari a 32 MW e relativo collegamento alla rete elettrica, da realizzarsi nei Comuni di San Giovanni Rotondo (FG), Manfredonia (FG) e San Marco in Lamis (FG).

Trasmissione integrazioni spontanee.

Spett.le MASE,

ci riferiamo alla nostra nota del 27/06 u.s. con la quale abbiamo provveduto ad evadere le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC con nota m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001433.10-02-2023 del 10/02/2023 al fine di precisare opportunamente ed ulteriormente quanto segue.

Al punto 1.1 della nota della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC si richiede quanto segue:

si richiede di chiarire se l'istanza di Valutazione di impatto Ambientale presentata include il citato potenziamento dell'elettrodotto RTN 150 kV Foggia 380 – Innanzi. In caso affermativo si richiede di chiarire se il nuovo elettrodotto sostituirà l'elettrodotto esistente o costituirà un raddoppio dello stesso. In caso negativo si richiede di specificare se l'elettrodotto esistente RTN 150 kV Foggia 380 – Innanzi sia idoneo a garantire la connessione in rete dell'impianto in progetto.

Risposta:

L'istanza di Valutazione di impatto Ambientale presentata non include il potenziamento dell'elettrodotto RTN 150 kV Foggia 380 in quanto Terna SpA con nota del 25/10/2022, che si allega alla presente, ha precisato che “il potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV “Innanzi – Foggia 380”, non è più da considerarsi come opera RTN da realizzare ai fini della connessione degli impianti in oggetto”. All'esito dalle valutazioni di Terna è emerso che l'esistente elettrodotto, sufficiente per garantire l'evacuazione della potenza dell'impianto in progetto, dal momento che Terna stessa dichiara non più necessario il suo potenziamento. Questo, anche grazie alla connessione in entra esci sulla stazione di Innanzi della linea 150 kV RTN Foggia 380 - San Giovanni Rotondo, che contribuirà ad evacuare potenza connessa sulla SE 150 kV RTN Innanzi.

Al punto 1.4 della nota della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC si richiede quanto segue:

Si richiede di integrare la documentazione fornendo copia del parere tecnico rilasciato da TERNA in merito alla documentazione progettuale completa delle opere RTN.

Risposta:

Alla data odierna, non è stato ancora emesso benestare relativo alle opere di utenza per la connessione alla RTN. Risulta, invece, alla scrivente che la società TERNA SpA abbia rilasciato il proprio benestare alla società Capofila Iberdrola Renovables Italia SpA per le opere di rete RTN, ovvero l'ampliamento della SE 150 kV RTN Innanzi e la realizzazione dei raccordi di entra-esce alla linea RTN 150 kV Foggia 380 - San Giovanni Rotondo. La scrivente non è ancora in possesso del predetto benestare.

Al punto 1.5 della nota della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC si richiede quanto segue:

Si richiede di integrare, se del caso, i dati GIS forniti con l'inserimento del potenziamento dell'elettrodotto RTN 150 kV Foggia 380 – Innanzi.

Risposta:

In considerazione di quanto già esposto al punto 1.1 le integrazioni richieste non sono più pertinenti al progetto.

Precisato quanto sopra, cogliamo l'occasione per richiedere alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC la fissazione di un incontro in videoconferenza finalizzato alla presentazione delle integrazioni trasmesse dalla scrivente società in data 27/06 u.s. (ed ulteriormente integrate con la presente) in riscontro alla nota della Commissione Tecnica del 10/02/2023.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l'occasione per inviare Distinti Saluti.

Allegato citato

Luminora La Feudale Srl