



NOTE:

1 - LA SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA E DI SECONDA PIOGGIA VIENE GARANTITA DA UNA VALVOLA ANTIRIFLUSSO A GALLEGGIANTE INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA VASCA D'ACCUMULO.

LEGENDA:

- STREAM NUMBER
- SERVICE
- PACKAGE
- PACKAGE A CURA DEL VENDOR
- BATTERY LIMIT

0		01/06/23	EMISSIONE PER PERMESSI	MM	LF	NF
REV	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista		N Snam	DIS-600-D-05095	
			Engineering & Construction	N Techint	0674-TITA-R-FD-000-504	
PFD SISTEMA DI GESTIONE ACQUE METEORICHE				Revisione	00	
				Comm. Snam	NQ/R22170	
				Cod. Techint	0674	
FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti Allacciamento FSRU Alto Tirreno (tratto a Terra) Impianto Correzione Indice di Wobbe				Scala	N.A.	