Firmato digitalmente da

MAURIZIO GIACOMINO

CN = GIACOMINO MAURIZIO
C = IT

L E G E N D A

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE (Zona 4)

Mz-b1 — Zone di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuta alla presenza di terreni granulari compresi da litoi argillosi di ottima consistenza e ottima plasticità.
Coeff. Stratigrafico: $F_a = 2.00 \div F_a = 2.50$ - Spessore detrito: 30.0 m di profondità.
$Vs_{30} = 298$ m/s - $F_a = 1.60 \div F_a = 1.92$ - Bedrock sismico: 80.0 m di profondità.

Mz-b2 — Zone di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuta alla presenza di terreni granulari compresi da litoi argillosi di ottima consistenza e ottima plasticità.
Coeff. Stratigrafico: $F_a = 2.00 \div F_a = 2.25$; Spessore detrito: 5.0 m - Bedrock sismico: 5.0 m
$Vs_{30} = 312$ m/s - $F_a = 1.77 \div F_a = 1.80$ - Bedrock sismico: 145.0 m di profondità

Mz-b3 — Zone di attenzione per amplificazione del moto sismico dovuta alla presenza di terreni granulari compresi da litoi argillosi di ottima consistenza e ottima plasticità.
Coeff. Stratigrafico: $F_a = 2.00 \div F_a = 2.50$ - Spessore detrito: 5.0 m - Bedrock sismico: 5.0 m
$Vs_{30} = 315$ m/s - $F_a = 1.80 \div F_a = 1.92$ - Bedrock sismico: 86.0 m di profondità

Torre eolica in progetto comprese di opere definitive e/o temporanee tipo piazzole di stoccaggio e di montaggio.

Percorsi dei cavidotto compresi di opere definitive e/o temporanee tipo adeguamenti stradali ed attraversamenti, canali e fosse.

PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Serra Brizzolina" di potenza nominale pari a 47.6 MW

Titolo elaborato
A.16.a.11.1 Carta della Microzonazione Sismica

Codice elaborato
F053I0T06A

Scala
1:2'000

Dimensione foglio: 841x594mm

Progettazione

PV Ingegneria srl
Via Ugo Foscolo n° 7 - 83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 1836160 - Fax 0825 1836160
Sito: www.pvingegneria.net - Mail: info@pvingegneria.net
Direttore Tecnico
Ing. Giuseppe GIAMPETRONE

Ordine di Avellino
N. 1140
Ing. Giuseppe GIAMPETRONE
N. 1141
Ing. Antonio NARDI
N. 1142
Ing. Luca SELVAGGI
N. 1143
Ing. Maurizio GIACOMINO
N. 1144
Ing. Giuseppe Antonio GIAMPETRONE
N. 1145
Ing. Sante PACIFICO
N. 1146
Ing. Pierluigi BARRA
N. 1147
Ing. Fortunato BARRA
N. 1148
Ing. Gerardo MARCHESE

Società certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 nel settore EA 34 per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione di impianti per la produzione di energia elettrica

Consulenze specialistiche

Committente

ARTELIA Wind srl
Via della Ingegneria 7 20100
Milano (MI)

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Giugno 2022	Prima emissione	Ciro Cilento	GCI	GGI

File originale: **PROGETTO CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA.dwg**