SEZIONE A - B scala 1:200

T.O.C.	
DATI CARATTERISTICI	
TRAVELLONE ORIZZONTALE CONTROLLATA	200.30 m
LUNGHEZZA TRATTO RETTILINEO	52.74 m
LUNGHEZZA TRATTO RETTILINEO (senza giunti)	52.74 m
LUNGHEZZA	52.74 m
RAGGIO DI GIUNTA	14500
TRATTO CURVILINEO	
LUNGHEZZA (tangenti)	175.00 m
LUNGHEZZA	174.31 m
SECONDO TRATTO RETTILINEO (senza giunti)	9.87 m
LUNGHEZZA	9.87 m
RAGGIO DI GIUNTA(S)	12100

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1. Tubo di acciaio L.900 MD DN 300 (UNI DN De 323.9 mm Spess. 8.5 mm rivestimento in Polietilene Sp. 2.20 mm
2. Tubo di acciaio L.900 MD DN 150 (D=170 NB.3mm Spess.7.1mm L= 200.30 m

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA)

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Com. di SAN SEVERO FG 9
Com. di APRICENA FG66

CATASTALE 1:10000
Foglio CTR F. 396072

NOTA: LA GEOMETRIA DELL'ATTRAVERSAMENTO PRELIMINARE E DOVRÀ ESSERE VERIFICATA CON SPECIFICHE DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

NOTE:

1. In conformità di parallelismi e/o interferenze dell'area di sedeggio con linee aeree/linee dorsali, l'appaltatore dovrà provvedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e dei loro sviluppo in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovrà provvedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fogne interagite interferenti con la linea: mediante scavi a mano.

2	INVESTIGATIVO - OPPOSIZIONE PRELIMINARE	Ing. Gianluca Ferrante	Ing. Gianluca Ferrante	Ing. Gianluca Ferrante	15/04/2021
Rev.	Oggetto	Redatto	Controllato	Approvato	data

Progettisti

SGI

techfem
S.T.P. Via Lombardia n.12 - Lecce

Commessa	Progressivo	Rev.
5721	004	0

GASDOTTO LUCERA - SAN PAOLO DI CIVITATE
Tratto APRICENA - SAN PAOLO DI CIVITATE (TRATTO 4)
DN 300 (12") DP 75 bar

Dis. AP4-1234

ATTRAVERSAMENTO IN T.O.C.
TORRENTE CANDELARO
Pmg. 0+800

Fg. 3 Di 3

Scala 1:20

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | N.