LAYOUT PIAZZOLA IN FASE DI COSTRUZIONE - SCALA 1:500



PIAZZOLA DI MONTAGGIO AEROGENERATORE





PROFILO DELLA PIAZZOLA DI MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE
DURANTE LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

PROFILO DELLA PIAZZOLA DI MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE
DURANTE L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

LAYOUT PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO - SCALA 1:500



Note:

1. Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto eolico, il ~73% dell'intera area di piazzola proposta, sarà rinaturalizzato o già allo stato naturale. Il restante ~27% resterà ricoperto da misto granulare compattato, per permettere i normali interventi di manutenzione dell'aerogeneratore.
2. I disegni rappresentati su questa tavola sono dei tipici.

PIATTAFORMA TIPO	LEGENDA	PIAZZOLA IN FASE DI COSTRUZIONE - Superficie totale: 3975.5 m²	PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO
VESTAS V136 HH82	FONDAZIONE AEROGENERATORE STRADA DI PROGETTO	AREA DI PREPARAZIONE E STOCCAGGIO NAVICELLA, HUB, DRIVE TRAIN E COOLER TOP Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 624 m² GRU PRINCIPALE Capacità portante: Crane Pressure + Fattore di sicurezza Superficie: 451.5 m² AREA STOCCAGGIO PALE Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 1128 m² GRU AUSILIARI Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 532.5 m² AREA STOCCAGGIO SEZIONI TORRE Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 684 m² AREA DI MONTAGGIO DEL BRACCIO DELLA GRU Superficie: 555.5 m²	**Superficie permanente: 1075.5 m² (~27%)** AREA DI PREPARAZIONE E STOCCAGGIO NAVICELLA, HUB, DRIVE TRAIN E COOLER TOP Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 624 m² GRU PRINCIPALE Capacità portante: Crane Pressure + Fattore di sicurezza Superficie: 451.5 m² **Superficie totale da rinaturalizzare: 2900 m² (~73%)** AREA RINATURALIZZATA Superficie: 2900 m²

REV. N. / Rev.	DATA / Date	DESCRIZIONE / Description	PREPARATO / Prepared	APPROVATO / Approved
00	17/04/2023	PRIMA EMISSIONE	L. Debitonto	F. de Castro

DIRETTORE TECNICO / Technical Director: ING. ANTONIO SERGI

TIMBRO E FIRMA DIRETTORE TECNICO / Technical Director Sign and Stamp

NOME D'ARCHIVIO/ FILE NAME: SCS.DES.D.CIV.ITA.W.5631.023.00 — DATA / Date: 17/04/2023

FORMATO DEL DISEGNO / Drawing Format: A1 — SCALA DEL DISEGNO / Drawing scale: 1:500 — NUMERO FOGLIO DEL DISEGNO / Drawing sheet: 1 di/of 1

SOGGETTO PROPONENTE / Proponent: wpd thinkenergy

PROGETTO / Project: IMPIANTO EOLICO DI COPERTINO

SCOPO DOCUMENTO / Utilization Scope: ITER AUTORIZZATIVO

PROGETTISTA / Technical Advisor: SCS INGEGNERIA

TITOLO / Title: TIPICO RIPRISTINO PIAZZOLE

PROGETTO / Project: IMPIANTO EOLICO COPERTINO

CODICE SCS / SCS Code

COMPANY	PURPOSE	TYPE	DISCIPLINE	COUNTRY	TEC.	PLANT	PROGRESSIVE	REVISION
SCS	DES	D	C I V	I T A	W	5 6 3 1	0 2 3	0 0