



Enel Green Power and TGx Italy
Power Plant Torrealvaldiga Nord

Via Aurelia Nord 32, 00053 Civitavecchia

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/COAL/PP-TN

Spett.le
Ministero Dell'ambiente E Della Sicurezza
Energetica
VA@pec.mite.gov.it

Spett.le
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.
Spett.le
ARPA LAZIO
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: ENEL PRODUZIONE S.P.A. - Centrale termoelettrica Torrealvaldiga Nord di Civitavecchia - DM. n. 284 del 30/09/2019 con avviso pubblicato in G.U. 242 del 15/10/2019.
- **Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n.41029/2023 del 25 luglio 2023 -**

In riferimento alla nota del MASE prot. 0136094.25-08-2023 con la quale si comunicava la diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs 9 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, proposta da ISPRA con nota prot. n. 41029/2023 del 25/07/2023, con la presente il Gestore, ferma ogni riserva e senza prestare acquiescenza al provvedimento in oggetto, ed unicamente al fine di garantire massima proattività e collaborazione, nonchè ferma la richiesta di annullamento in autotutela formulata con la precedente nostra del 13/09/2023 prot. n. 0015200, che qui integralmente si richiama, fornisce la documentazione richiesta.

In particolare, in riferimento al punto:

- *“ad inoltrare agli Enti di Controllo una procedura che preveda la supervisione delle attività di campionamento ed analisi degli scarichi idrici svolte dal laboratorio di analisi, contenente, in riferimento ai diversi metodi indicati nel PMC, le modalità di raccolta e conservazione del campione, nonché le tempistiche che intercorrono tra il prelievo e l'accettazione del*

1/2



Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 63507099



campione in laboratorio. Al fine di rispettare le tempistiche previste dai singoli metodi analitici;”

Si allega (**Allegato 1**) la revisione della procedura interna della gestione dei campionamenti PO 29 Campionamenti rev 04, la check-list di controllo dei rapporti di prova, il modello di assessment campionamento e analisi acqua.

Mentre in relazione alla richiesta:

- *“alla effettuazione di un’attività di autocontrollo sugli scarichi idrici B2, B3 e B4 per i parametri azoto nitrico, azoto nitroso, BOD5, COD, cloro attivo libero e idrocarburi leggeri secondo quanto previsto dai metodi indicati nel PMC.”*

Si allegano i rapporti di prova (**Allegato 2**) degli scarichi B2, B3, B4.

Cordiali Saluti

VALERIO FEDELE

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegato 1:

- Procedura PO 29 Campionamenti rev 04
- Check-list di controllo rapporti di prova
- Modello di assessment campionamento e analisi acqua.

Allegato 2:

- RdP_116.249_23_Emd_0-signed_B2
- RdP_117.249_23_Emd_0-signed_B3
- RdP_119.249_23_Emd_0-signed_B4