

SERRAMANNA

Legenda

- Linea 36kV interrata Sottostazione Utente - Stazione Elettrica "Serramanna"
- Limite territorio comunale

Strada Provinciale n.4

Linea 36kV in cavo interrato  
Al 2x(3x630 mmq)

Interferenza con Strada Provinciale n.4  
Attraversamento stradale a distanza di  
+650 m da intersezione con  
Strada Statale n.293 di Giba

Strada Provinciale n.4

C

Strada Provinciale n.4

VILLACIDRO

# SC ENERGIA SOLARE

P.IVA IT07131720489  
C.F.: 07131720489  
PIAZZA DELLA VITTORIA, 6  
50129 - FIRENZE (FI) - IT  
PEC: sc-energiasolare@pec.it

## Impianto fotovoltaico Serramanna 43,868 MWp



00	07/2023	Emissione	Gruppo di progettazione	Ing. Luca DEMONTIS	ACME S.R.L.
REV.	DATA	OGGETTO	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Luca DEMONTIS  
(coordinatore)



Ing. Sandro CATTÀ



Arch. Valeria MASALA (consulenza ambientale)  
Arch. Alessandro MURGIA (consulenza urbanistica)  
Geol. Andrea SERRELI (consulenza geologica)  
Dott. Agr. Francesco Matta (consulenza agronomica)  
Archeol. Maria Luisa Sanna (consulenza archeologica)

TITOLO:

PARTICOLARE " C " INTERFERENZA CONNESSIONE ALLA  
RETE AT SU SE 36 kV " SERRAMANNA " - BASE ORTOFOTO

NOTE:

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

TAVOLA EL.07

SCALA:  
SCALA 1:500

FORMATO:

