

## CITTÀ DI VITERBO



## SETTORE VI

PROT. N°

DEL

**Al Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione  
VIA e VAS  
pec: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c. **Al Dirigente del Settore VII**  
SEDE

**OGGETTO:** [ID:10076] Progetto di costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Acquaforte" di potenza in immissione massima pari a 47,6 MW e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Celleno (VT), Montefiascone (VT) e Viterbo. Procedimento di VIA-PNIEC. Rif. nota acquisita con prot. 108915/2023.  
Parere di competenza.

In riferimento all'intervento in oggetto ed alla documentazione progettuale di cui al link:  
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10032/14779>:

- ai soli fini della viabilità si rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto dichiarato nell'allegata relazione tecnica e previa istanza di autorizzazione allo scavo e fatte salve tutte le prescrizioni indicate dal disciplinare tecnico del Comune di Viterbo allegato B scaricabile dal sito al link : <https://www.comune.viterbo.it/wp-content/uploads/2021/04/Disciplinare-tecnico-B.pdf>;
- ai fini della tutela delle acque si rappresenta che in riferimento ai servizi igienici presenti nella cabina di raccolta posizionata nei pressi della futura stazione Terna (zona non servita da pubblica fognatura) non viene indicato, per la fase di esercizio, il tipo di smaltimento dei reflui prescelto. Si rappresenta che nel caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fino a 50 abitanti equivalenti, deve essere richiesta allo scrivente ufficio apposita istanza di autorizzazione con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo al seguente link: <https://comune.viterbo.it/modulistica-richiesta-di-autorizzazione-allo-scarico/> con la specifica documentazione ivi indicata;
- ai fini del servizio idrico integrato, in ordine alle eventuali interferenze con le reti gestite, dovrà essere preventivamente interpellato il soggetto gestore, Soc. TALETE S.p.A. (con sede in via Maresciallo Mariano Romiti n. 48 – 01100 Viterbo - pec: [taletespa@sicurezza postale.it](mailto:taletespa@sicurezza postale.it)), già in tal senso interessato da questo Settore con nota prot. n. 117763 del 26/09/2023.

Il Dirigente del Settore VI  
*Arch. Massimo Gai*

**SETTORE VI**  
Lavori pubblici e manutenzioni -  
Servizi Cimiteriali – Sistema Idrico –  
Termalismo – Gare e appalti

Servizio: *Progettazione idrica, Opere di urbanizzazione, Espropriazioni per pubblica utilità, Termalismo*  
Il Responsabile del Servizio: *Ing. Marco Casciano*  
Servizio: *Manutenzione strade*  
Il Responsabile del Servizio: *Arch. Rita barone*  
Ufficio:  
Tel.: 0761-348410- 0761-348473  
pec: [protocollo@pec.comuneviterbo.it](mailto:protocollo@pec.comuneviterbo.it)

Via: *Garbini, 84B - Piano Terra*  
C.F. Comune: 80008850564  
WEB: <http://www.comune.viterbo.it/>