SEZIONI TIPO SCAVO E POSA SU STRADE IN MISTO GRANULOMETRICO
SCALA 1:20

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 3-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 4-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 5-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 6-M
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONI TIPO SCAVO E POSA SU TERRENO VEGETALE
SCALA 1:20

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 3-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 4-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 5-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 6-T
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONI TIPO SCAVO E POSA SU STRADA ASFALTATA
SCALA 1:20

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 1-A
CAVO ARP1H5(AR)E

SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 2-A
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 3-A
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 4-A
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 5-A
CAVO ARP1H5(AR)E



SEZIONE CAVIDOTTI - TIPICO 6-A
CAVO ARP1H5(AR)E



LEGENDA

- Misto granulometrico con materiale classificato come "A1" Secondo Norme UNI CNR 10006:2002
- Strato di fondazione con materiale classificato come "A1" Secondo Norme UNI CNR 10006:2002
- Rinterro con materiale classificato come "A1" Secondo Norme UNI CNR 10006:2002
- Tappetino di usura sp. = 3cm (Larghezza come da prescrizioni)
- Binder sp. = 3cm (Larghezza come da prescrizioni)
- Sabbia vagliata

IMPIANTO AGROVOLTAICO "AGV - CALTAFALSA"

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 58,52 MWp INTEGRATO DA UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 MW (30 MW COMPLESSIVI IN IMMISSIONE) DENOMINATO "AGV CALTAFALSA" E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RICADENTI NEL COMUNE DI MONREALE (PA)

Proponente

X-ELIO CALTAFALSA S.r.l.
CORSO LITTORIO EMANUELE 3 - 90133 - 91100 ROMA
P. IVA. 16250011000

Progettazione

Hydro Engineering s.s.
di Stefano e Raffaele Galea
Via Roma n. 74
90035 Bolognetta (PA) Italy

Titolo Elaborato

(G) - Elaborati grafici
2 - Parco Agrovoltaico
2 - Opere elettriche
6 - Sezione tipo cavidotti MT

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	FORMATO	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	PG-G.2.2.6	RELUTP00GaussHerb	A3x3	1:100

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	06/2023	PRIMA EMISSIONE	DP	EG	MG

REGIONE SICILIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNE DI MONREALE

X-ELIO

ISO A2x3