Comune	**COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA (PZ)**
Opera	Valutazione di Impatto Ambientale (Art. 23 D.lgs. 152/06) REALIZZAZIONE E ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Pn 19,502 MWp in Contrada “Fossati”, SP51 di Balvano
Localizzazione	Foglio 2 P.lle 157, 171, 396, 425, 505, 506, 507, 510, 511, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527;
Committente	**SOLAR ALBUM S.R.L.**
Progettazione	ENERGY PROJECT SYSTEM **EPS ENGINEERING SRL** P.I. 03953670613 | R.E.A. CE -286561 Via Vito di Jasi 20 | 81031 Aversa (Ce) T. +39 081-503.14.00 | www.epsnet.it **Società certificata** ESCo UNI CEI 11352:2014 EGE UNI CEI 11339:2009 QMS UNI EN ISO 9001:2015 Direttore Tecnico: ing. Giuseppe ZANNELLI Team di Progetto: ing. Arduino ESPOSITO, ing. Ernesto MISSO, arch. Emiliano MIELE, geol. Franco GIANCRISTIANO
Oggetto	**CARTA IDROGEOLOGICA (PERICOLOSITÀ DA FRANA)**

eps engineering — VIRIDI

Rev.	Descrizione	Data	CRI	Scala	Tavola
00	Prima emissione	07.09.2021	FTV00312	1:10.000	**A.3.5**
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Questo disegno è di nostra proprietà riservata secondo termini di legge e ne è vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta



LEGENDA

- Cava
- Pf1
- Pf2
- Pf2a
- Pf3
- Putr1
- Putr2
- Putr3
- Putr4
- Putr5

Parco Fotovoltaico	5 Sottocampi
19.502,28 kWp	
176 inverter (92 kVA)	
1.278 stringhe (28 moduli)	
35.784 moduli	

Quadro sinottico aree di progetto
estensione totale aree a disposizione 44,41 ha
superficie recintata del parco fotovoltaico 33,57 ha
superficie asservita al campo fotovoltaico 91.545,85 mq
superficie cabine di campo e locali inverter 770,00 mq
superficie opere a verde 10.581,00 mq
superficie viabilità interna di servizio 48.286,00 mq

Caratteristiche elettrodotto AT 36 kV
percorso interrato su strada pubblica con lunghezza di 15.388 m fino alla nuova Stazione Elettrica Terna 150 - 36 kV (SE) "Picerno 2"