Firmato digitalmente da:
Firmato digitalmente da:
Firmato digitalmente da:
Serial Number: 2459050
Data: 04/08/2023 08:53
Firmato digitalmente da:
Serial Number: 2459050
Data: 19/05/2026
Infocamere Qualified Electronic Signature CA

SOTTOCAMPO 1 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
1	1	6	110760	IdS 1. 1	155	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	2	7	129220	IdS 1. 2	142	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	3	8	147680	IdS 1. 3	130	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	4	8	147680	IdS 1. 4	118	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	5	8	147680	IdS 1. 5	118	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	6	7	129220	IdS 1. 6	105	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	7	8	147680	IdS 1. 7	92	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	8	9	166140	IdS 1. 8	78	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	9	8	147680	IdS 1. 9	77	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	10	8	147680	IdS 1. 10	67	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	11	8	147680	IdS 1. 11	52	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	12	8	147680	IdS 1. 12	40	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	13	8	147680	IdS 1. 13	27	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	14	9	166140	IdS 1. 14	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	15	8	147680	IdS 1. 15	25	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	16	7	129220	IdS 1. 16	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	17	8	147680	IdS 1. 17	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	18	8	147680	IdS 1. 18	40	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	19	8	147680	IdS 1. 19	56	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	20	8	147680	IdS 1. 20	230	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	21	8	147680	IdS 1. 21	237	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	22	8	147680	IdS 1. 22	208	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	23	8	147680	IdS 1. 23	181	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	24	8	147680	IdS 1. 24	166	FG16R16	2x	1x	120 mmq
		189	3488940						

SOTTOCAMPO 2 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
2	1	8	147680	IdS 2. 1	280	FG16R16	2x	1x	240 mmq
	2	8	147680	IdS 2. 2	255	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	3	7	129220	IdS 2. 3	73	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	4	7	129220	IdS 2. 4	45	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	5	7	129220	IdS 2. 5	30	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	6	9	166140	IdS 2. 6	30	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	7	9	166140	IdS 2. 7	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	8	8	147680	IdS 2. 8	37	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	9	8	147680	IdS 2. 9	92	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	10	8	147680	IdS 2. 10	154	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	11	8	147680	IdS 2. 11	190	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	12	8	147680	IdS 2. 12	177	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	13	8	147680	IdS 2. 13	232	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	14	8	147680	IdS 2. 14	215	FG16R16	2x	1x	185 mmq
		111	2049060						

SOTTOCAMPO 3 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
3	1	7	129220	IdS 3. 1	165	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	2	8	147680	IdS 3. 2	140	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	3	8	147680	IdS 3. 3	115	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	4	8	147680	IdS 3. 4	90	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	5	7	129220	IdS 3. 5	54	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	6	7	129220	IdS 3. 6	36	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	7	9	166140	IdS 3. 7	25	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	8	9	166140	IdS 3. 8	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	9	8	147680	IdS 3. 9	42	FG16R17	2x	1x	35 mmq
	10	6	110760	IdS 3. 10	142	FG16R18	2x	1x	95 mmq
	11	8	147680	IdS 3. 11	110	FG16R19	2x	1x	95 mmq
	12	8	147680	IdS 3. 12	75	FG16R20	2x	1x	70 mmq
	13	8	147680	IdS 3. 13	80	FG16R21	2x	1x	70 mmq
	14	8	147680	IdS 3. 14	150	FG16R22	2x	1x	120 mmq
		109	2012140						

SOTTOCAMPO 4 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
4	1	8	147680	IdS 4. 1	66	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	2	8	147680	IdS 4. 2	43	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	3	8	147680	IdS 4. 3	27	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	4	8	147680	IdS 4. 4	265	FG16R16	2x	1x	240 mmq
	5	8	147680	IdS 4. 5	230	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	6	8	147680	IdS 4. 6	185	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	7	8	147680	IdS 4. 7	93	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	8	8	147680	IdS 4. 8	61	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	9	8	147680	IdS 4. 9	116	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	10	8	147680	IdS 4. 10	134	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	11	8	147680	IdS 4. 11	133	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	12	8	147680	IdS 4. 12	193	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	13	8	147680	IdS 4. 13	210	FG16R16	2x	1x	185 mmq
		104	1919840						

SOTTOCAMPO 5 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
5	1	7	129220	IdS 5. 1	206	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	2	7	129220	IdS 5. 2	176	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	3	8	147680	IdS 5. 3	71	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	4	8	147680	IdS 5. 4	42	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	5	8	147680	IdS 5. 5	27	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	6	8	147680	IdS 5. 6	37	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	7	8	147680	IdS 5. 7	47	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	8	8	147680	IdS 5. 8	25	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	9	8	147680	IdS 5. 9	56	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	10	8	147680	IdS 5. 10	55	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	11	8	147680	IdS 5. 11	86	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	12	8	147680	IdS 5. 12	100	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	13	8	147680	IdS 5. 13	75	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	14	8	147680	IdS 5. 14	115	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	15	8	147680	IdS 5. 15	135	FG16R16	2x	1x	120 mmq
		118	2178280						

SOTTOCAMPO 6 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
6	1	8	147680	IdS 6. 1	222	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	2	8	147680	IdS 6. 2	200	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	3	8	147680	IdS 6. 3	162	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	4	8	147680	IdS 6. 4	113	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	5	8	147680	IdS 6. 5	102	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	6	8	147680	IdS 6. 6	93	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	7	7	129220	IdS 6. 7	90	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	8	8	147680	IdS 6. 8	81	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	9	8	147680	IdS 6. 9	70	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	10	7	129220	IdS 6. 10	67	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	11	8	147680	IdS 6. 11	113	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	12	8	147680	IdS 6. 12	20	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	13	8	147680	IdS 6. 13	61	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	14	8	147680	IdS 6. 14	92	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	15	8	147680	IdS 6. 15	130	FG16R16	2x	1x	95 mmq
		118	2178280						

SOTTOCAMPO 7 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
7	1	7	129220	IdS 7. 1	196	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	2	8	147680	IdS 7. 2	154	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	3	7	129220	IdS 7. 3	212	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	4	8	147680	IdS 7. 4	110	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	5	7	129220	IdS 7. 5	170	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	6	8	147680	IdS 7. 6	80	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	7	7	129220	IdS 7. 7	100	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	8	8	147680	IdS 7. 8	90	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	9	7	129220	IdS 7. 9	100	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	10	8	147680	IdS 7. 10	72	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	11	8	147680	IdS 7. 11	175	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	12	8	147680	IdS 7. 12	205	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	13	8	147680	IdS 7. 13	232	FG16R16	2x	1x	185 mmq
		99	1827540						

SOTTOCAMPO 8 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
8	1	8	147680	IdS 8. 1	265	FG16R16	2x	1x	240 mmq
	2	8	147680	IdS 8. 2	240	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	3	8	147680	IdS 8. 3	195	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	4	8	147680	IdS 8. 4	180	FG16R16	2x	1x	150 mmq
	5	7	129220	IdS 8. 5	75	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	6	7	129220	IdS 8. 6	50	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	7	7	129220	IdS 8. 7	60	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	8	8	147680	IdS 8. 8	70	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	9	8	147680	IdS 8. 9	75	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	10	7	129220	IdS 8. 10	70	FG16R16	2x	1x	35 mmq
	11	7	129220	IdS 8. 11	125	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	12	7	129220	IdS 8. 12	145	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	13	7	129220	IdS 8. 13	190	FG16R16	2x	1x	120 mmq
		97	1790620						

SOTTOCAMPO 9 INVERTER		Stringhe	Potenza [W]	DENOMINAZIONE LINEA	L [m]	FORMAZIONE CAVO TIPO	POLI	N	SEZIONE
9	1	8	147680	IdS 9. 1	240	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	2	8	147680	IdS 9. 2	225	FG16R16	2x	1x	185 mmq
	3	7	129220	IdS 9. 3	192	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	4	8	147680	IdS 9. 4	160	FG16R16	2x	1x	120 mmq
	5	8	147680	IdS 9. 5	125	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	6	8	147680	IdS 9. 6	112	FG16R16	2x	1x	95 mmq
	7	7	129220	IdS 9. 7	92	FG16R16	2x	1x	70 mmq
	8	8	147680	IdS 9. 8	56	FG16R16	2x	1x	50 mmq
	9	8	147680	IdS 9. 9	410	FG16R16	2x	2x	150 mmq
	10	8	147680	IdS 9. 10	430	FG16R16	2x	2x	185 mmq
	11	8	147680	IdS 9. 11	445	FG16R16	2x	2x	185 mmq
	12	8	147680	IdS 9. 12	460	FG16R16	2x	2x	185 mmq
	13	8	147680	IdS 9. 13	565	FG16R16	2x	2x	240 mmq
	14	8	147680	IdS 9. 14	585	FG16R16	2x	2x	240 mmq
		110	2030600						

Firmato digitalmente da:
NICOLA INCAMPO
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI
C = IT
SerialNumber = TINIT-NCMNCL72C31A225M

REGIONE BASILACATA	PROVINCIA DI MATERA	COMUNI DI MONTALBANO JONICO

Denominazione impianto: ***VALLE STRADELLA***

Ubicazione: **Comune di Montalbano Jonico (MT)**
Località "Valle Stradella"

Fogli: **1**
Particelle: **varie**

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro del comune di Montalbano Jonico (MT) in località "Valle Stradella", potenza nominale pari a 19,4753 MW in DC e potenza in immissione pari a 19,4753 MW in AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadente nei comuni di Montalbano Jonico (MT) e Craco (MT).

PROPONENTE

HELIOS RAB 1 S.R.L.

HELIOS RAB 1 S.R.L.
Milano (MI) Via Alessandro Manzoni n.41 - CAP 20121
Partita IVA: 12573140964
Indirizzo PEC: heliosrab@pec.it

ELABORATO

Tabelle Sezione Cavi

Tav. n° **A.12.b.16**
Scala --

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Luglio 2023	Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 – Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03			

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
P. I A 07816120724
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Tel.: 0804168931

IL TECNICO
Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE
Contrada Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT)
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it
Cell: 339 796 8183

IL TECNICO
Dott. Ingegnere NICOLA INCAMPO
Altamura BA-70022
P.IVA 08150200723
Ordine Ingegneri di Bari n°6280
PEC: nicola.incampo6280@pec.ordingbari

Spazio riservato agli Enti

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata.