



- Area di stoccaggio totale pari a circa 3000m
- 12 WC totali
- 2 container ufficio
- 4 container spogliatoio
- In tutta l'area cantierizzata il limite di velocità sarà 30 km/h

LEGENDA

| | |
|--|--|
| | Recinzione |
| | Viabilità di servizio |
| | Viabilità d'accesso |
| | Fascia di mitigazione |
| | Cavitto utente BT in CC |
| | Cavitto utente AT in AC |
| | Cavitto RTN AT |
| | Cancello di ingresso |
| | Tracker da 52 moduli FV n. 2 stringhe da 26 moduli |
| | Tracker da 26 moduli FV n. 1 stringa da 26 moduli |
| | Struttura da 52 moduli FV n. 2 stringhe da 26 moduli |
| | Struttura da 26 moduli FV n. 1 stringa da 26 moduli |
| | Locale Servizi |
| | Cabina di Raccolta |
| | Cabine di trasformazione |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| | | |
| Denominazione impianto: VALLE STRADELLA | | |
| Ubicazione: Comune di Montalbano Jonico (MT) Località "Valle Stradella" | | Fogli: 1 Particelle: varie |
| PROGETTO DEFINITIVO | | |
| per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicare in agro del comune di Montalbano Jonico (MT) in località "Valle Stradella", potenza nominale pari a 19,4753 MW in DC e potenza in immissione pari a 19,4753 MW in AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadente nei comuni di Montalbano Jonico (MT) e Craco (MT). | | |
| PROPONENTE | HELIOS RAB 1 S.R.L. Milano (MI) Via Alessandro Manzoni n.41 - CAP 20121 Partita IVA: 12573140964 Indirizzo PEC: heliosrab@pec.it | |
| ELABORATO | Fase di cantiere | |
| | | Tav. n° A.12.b.17 |
| | | Scala: 1:5.000 |
| Aggiornamenti | Numero Data Motivo | Eseguito Verificato Approvato |
| | Rev 0 Luglio 2023 Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 - Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03 | |
| PROGETTAZIONE | GRM GROUP S.R.L. Via Caduti di Nassirya n. 179 70022 Altamura (BA) P. I. A 07816120724 PEC: grmgroupr@pec.it Tel.: 0804168831 | |
| IL TECNICO | Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE Contrada Lama n.18 - 75012 Bernabide (MT) Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924 PEC: antonioavallone@pec.it Cell: 339 796 8183 | |
| IL TECNICO | Dott. Ingegnere NICOLA INCAMPO Altamura BA-70022 P.IVA 08150200723 Ordine Ingegneri di Bari n°6280 PEC: nicola.incampo6280@pec.ordingbari | |
| Spazio riservato agli Enti | | |
| Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno è vietata. | | |