

**ISAB S.r.l.***Spettabile,***ISPRA**protocollo.ispra@ispra.legalmail.it**ARPA SICILIA**Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul
Territorio – UOC AERCA e SINarpa@pec.arpa.sicilia.it

p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II Rischio Rilevante e AIAVA@pec.mite.gov.it

Priolo Gargallo (SR), 16/10/2023

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del Complesso Raffinerie Impianti Nord e Impianti Sud, sito nel comune di Priolo Gargallo (SR) Decreto AIA n. DEC-MIN-0000067 del 01/03/2018 con avviso pubblicato in G.U. n.64 del 17/03/2018 - Diffida ai sensi art.29-decies del D.Lgs. 152/06 prot. MASE 0122322 del 26/07/2023 – Trasmissione risultati analitici campagna di monitoraggio tensioattivi scarico EMN4.

In riferimento alla diffida del MASE prot. n° 0122322 del 26/07/2023 ed alla richiamata nota ISPRA prot. n. 40912/2023 del 25/07/2023, con cui si chiede alla scrivente ISAB s.r.l. di procedere, entro 30 giorni, al *“tempestivo campionamento al punto di scarico idrico EM/N4 cui si dovrà darne comunicazione ad Arpa Sicilia per eventuale contraddittorio, al fine di accertare, durante un periodo di osservazione minimo di 1 mese, la sussistenza di possibili criticità connesse con eventuali concentrazioni anomale per il parametro tensioattivi totali tra cui i tensioattivi anionici legate all'esercizio e/o operazioni manutentive ad esso correlate”*, la scrivente ha condotto, nel periodo 24 agosto - 9 ottobre 2023, la campagna di monitoraggio al citato scarico.

Società Unipersonale soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di G.O.I. Energy Ltd

Raffineria ISAB Impianti Sud: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia • Tel. +39 0931 208111

Raffineria ISAB Impianti Nord: Ex S.S. 114 km 9,5 • 96010 Melilli (SR) Italia • Tel. +39 0931 207111

Ufficio Acquisti: Via Leonida Bissolati, 20 • 00187 Roma Italia • Tel. +39 06 42033511

Sede Legale: Ex S.S. 114, km 146 • 96010 Priolo Gargallo (SR) Italia

Capitale Sociale euro 50.000.000 I.V. • R.E.A. Siracusa 136409 • Reg. Imprese del Sud Est Sicilia • Cod. Fisc. e Partita IVA (IT) 01629050897

PEC: isab@pec.it

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con i risultati analitici ottenuti relativi al parametro tensioattivi totali e tensioattivi anionici.

Data di prelievo	Tensioattivi totali (mg/l)	Limite emissivo Tab.3, All.5, Parte III del D. Lgs 152/2006 (mg/l)	Tensioattivi anionici (mg/l)
24/08/2023	0,9	≤ 2	0,5
25/08/2023	1,0	≤ 2	0,5
28/08/2023	0,9	≤ 2	0,6
29/08/2023	1,1	≤ 2	0,6
30/08/2023	1,1	≤ 2	0,7
31/08/2023	0,8	≤ 2	0,4
01/09/2023	1,1	≤ 2	0,7
04/09/2023	0,7	≤ 2	0,4
05/09/2023	0,8	≤ 2	0,4
06/09/2023	0,7	≤ 2	0,3
07/09/2023	0,4	≤ 2	0,1
08/09/2023	0,2	≤ 2	0,1
11/09/2023	0,4	≤ 2	0,2
12/09/2023	1,0	≤ 2	0,5
13/09/2023	1,0	≤ 2	0,5
14/09/2023	0,7	≤ 2	0,3
15/09/2023	0,7	≤ 2	0,3
18/09/2023	0,7	≤ 2	0,4
19/09/2023	1,5	≤ 2	0,7
25/09/2023	1,5	≤ 2	0,5
26/09/2023	1,4	≤ 2	0,6
27/09/2023	1,0	≤ 2	0,6
28/09/2023	1,0	≤ 2	0,4
29/09/2023	1,1	≤ 2	0,7
02/10/2023	0,7	≤ 2	0,5
03/10/2023	1,2	≤ 2	0,7
04/10/2023	0,6	≤ 2	0,4
05/10/2023	0,8	≤ 2	0,6
06/10/2023	0,9	≤ 2	0,6
09/10/2023	0,6	≤ 2	0,4

Alla presente seguiranno i rapporti di prova del laboratorio.

Distinti saluti


ISAB s.r.l.
 Operations
 GESTORE IMPIANTI