



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**OGGETTO: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 490 del 25/11/2021 alla EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. per ottemperanza alla prescrizione riportata all'art.2, c.4 e alla prescrizione n.12 del PIC, inerente al valore limite annuale per gli NO<sub>x</sub> – Procedimento ID 185/13672. Conferenza di servizi sincrona.**

### **RESOCONTO ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 13 settembre 2023**

Il giorno 13 settembre 2023, alle ore 15.30, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in Roma, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi convocata con nota del 26/07/2023, prot. MASE/122313, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 490 del 25/11/2021 alla EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. per la Centrale termoelettrica sita nel comune di Livorno Ferraris (VC) in ottemperanza alla prescrizione n.12 e art.2, c.4 - Procedimento ID 185/13672.

La riunione è presieduta dal Responsabile del procedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad essa partecipano il Rappresentante unico delle amministrazioni statali coinvolte, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2022, a norma dell'art. 14-ter, comma 4, della L. 241/90, modificata dal D.lgs. 127 del 30 giugno 2016, il rappresentante della Commissione istruttoria AIA, il rappresentante di ISPRA ed il rappresentante della Provincia di Vercelli.

Partecipano inoltre, il rappresentante del Ministero della Salute e il rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco a supporto del RUAS. Intervengono infine i rappresentanti del Gestore, che partecipano ai lavori della Conferenza senza diritto di voto. Risultano assenti il rappresentante della Regione Piemonte e il rappresentante del Comune di Livorno Ferraris. La riunione si svolge in modalità di videoconferenza ed è registrata.

Il Presidente apre la riunione rappresentando quanto segue:

- Con nota prot. 206/2022/89-18-P del 24/11/2022 ed acquisita in pari data al prot. MITE/147470, EP Produzione S.p.A. Centrale Livorno Ferraris ha presentato istanza per *ottemperanza alla prescrizione riportata all'art. 2, c.4, e alla prescrizione 12 del PIC* ;
- Con nota prot. MITE/151036 del 01/12/2022, la Direzione ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA - **Procedimento ID 185/13672**;
- con nota del 19/07/2023, prot. CIPPC/1149, acquisita in pari data al prot. MASE/118652, la Commissione AIA ha reso il Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto, trasmesso con la nota di convocazione della CdS prot. MASE/122313 del 26/07/2023;
- con nota 42316/2023 del 31/07/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/125631, ISPRA ha comunicato che il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti.

Il Presidente richiama la documentazione pervenuta a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi Sincrona:

- con nota prot. 182-2023-89-18-P del 02/08/2023, acquisita in data 03/08/2023 al prot. MASE/128131, il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 19/07/2023 relative unicamente ad un refuso;
- con nota prot. MASE/130749 del 08/08/2023 le osservazioni del gestore sono state trasmesse a tutti i partecipanti della CdS;
- con nota prot. 6206 del 04/09/2023, acquisita in pari data al prot. MASE/139334, il Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli ha trasmesso il proprio riscontro al PIC del 19/07/2023, in cui riporta la comunicazione di invarianza delle condizioni antincendio, in seguito alla risposta del gestore alla richiesta di chiarimenti, inoltrato a tutti i partecipanti della CdS con nota prot. MASE/141907 del 07/09/2023.

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza il seguente O.d.g.:

- 1) discussione in merito al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione con nota prot. CIPPC/1149 del 19/07/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo confermato da ISPRA con nota prot. 42316 del 31/07/2023.
- 2) determinazioni relative al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento.

Il Presidente informa che non sono state trasmesse ulteriori osservazioni da parte del Gestore.

Il Presidente invita il rappresentante della Commissione AIA a illustrare sinteticamente i contenuti del Parere Istruttorio Conclusivo reso con nota prot. CIPPC/1149 del 19/07/23.

Il referente della Commissione AIA illustra i contenuti del PIC ed informa che il parere sarà aggiornato per il mero refuso, inerente al nominativo del Gestore.

Il Presidente invita il rappresentante di ISPRA ad illustrare i contenuti della proposta di Piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto n. 490 del 25/11/2021 e confermato con nota prot. 42316 del 31/07/2023.

Il rappresentante di ISPRA conferma che, alla luce del PIC pervenuto, non è stato necessario aggiornare il PMC allegato al decreto n. 490 del 25/11/2021 in quanto già coerente al Parere reso.

Il Presidente, nel segnalare l'assenza dei rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Livorno Ferraris, dà la parola al Rappresentante della Provincia di Vercelli.

Il Rappresentante della Provincia di Vercelli esprime parere favorevole al rilascio del riesame dell'AIA e al PIC e alla proposta di PMC.

Il Presidente dà la parola al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, il quale invita il rappresentante del Ministero dell'Interno ad illustrare i contenuti del proprio parere.

Il rappresentante del Ministero dell'Interno dichiara di non avere nulla da evidenziare in quanto nulla è cambiato in materia di sicurezza antincendio.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali invita il rappresentante del Ministero della Salute ad illustrare i contenuti del proprio parere.

Il rappresentante del Ministero della Salute rende parere favorevole al rilascio del riesame dell'AIA e al PIC e alla proposta di PMC.

Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali anticipa i contenuti della nota prot. DICA-26301 del 13/09/2023 (*Allegato*) che costituisce parte integrante del presente verbale, con la quale rende parere favorevole ai fini del riesame dell'AIA rilasciata con Decreto n. 490 del 25/11/2021 a EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica sita nel comune di Livorno Ferraris (VC) con le prescrizioni, le osservazioni e le raccomandazioni riportate nel parere stesso.

**La Conferenza, pertanto, determina parere favorevole al riesame dell'AIA rilasciata con decreto DM n. 490 del 25/11/2021 a EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. per la Centrale termoelettrica sita nel comune di Livorno Ferraris con sede legale in Via Vittorio Veneto 74 – 00187 Roma (RM), inerente al valore limite annuale per il parametro NOx, alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota CIPPC/1149 del 19/07/2023, che sarà aggiornato per il refuso evidenziato in Conferenza, senza necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al DM 490 del 25/11/2021, ed in conformità con il parere del RUAS parte integrante del presente verbale.**

Il Presidente rilevando che la discussione si è svolta in modalità conforme alla normativa che regola le Conferenze di Servizi e che tutte le posizioni espresse sono state discusse, vagliate e prese in considerazione, alle ore 16:40 dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e approvato in seduta e sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza nonché alle Amministrazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al Gestore in via telematica, previa sottoscrizione da parte del Presidente.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

Paolo Cagnoli

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)