



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERCELLI

Settore: Prevenzione Incendi

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II – Rischio Rilevante e Autorizzazione
Integrata Ambientale
VA-2@mase.gov.it
VA@pec.mite.gov.it
(Rif. Nota n. 122313 del 26/07/2023)

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
segreteria.ruas@governo.it
d.romeo@governo.it
(Rif. Nota DICA 22775 P- del 04/08/2023)

Alla Direzione Centrale Prevenzione Incendi e la
Sicurezza Tecnica
dc.prevenzione@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Regionale VVF Piemonte
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

Alla EP Produzione S.p.A. - Centrale Livorno Ferraris
epproduzionecentralelivornoferraris@legalmail.it

OGGETTO: RISCONTRO - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 490 del 25/11/2021 alla EP Produzione SpA Centrale Livorno Ferraris per ottemperanza alla prescrizione riportata all'art. 2, c.4 e alla prescrizione 12 del PIC - Procedimento ID 185/13672 – CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SINCRONA 13 SETTEMBRE 2023 ORE 15,30.

In riscontro al Parere istruttorio conclusivo (PIC) relativo al procedimento in oggetto, reso dalla Commissione AIA con nota del 19/07/2023 prot. CIPPC/1149 e acquisita in pari data al prot. MASE/118652, si evidenzia quanto segue.

Agli atti dello scrivente Comando risulta presente il fascicolo di prevenzione incendi n.109846 intestato a EP Produzione S.p.A. - Centrale Livorno Ferraris con sede in Localita' Castellapertole - SP 7 KM 9+430 nel Comune di Livorno Ferraris. All'interno risultano censite numerose attività di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e DM 07/08/2012, tra cui l'attività n. 48.2 cat. C per "Centrali termoelettriche". Per l'attività principale citata e per tutte le altre attività in esercizio risulta regolarmente prodotta agli atti

(COM-VC prot. n. 4919 del 06/06/2022) l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011. Con la suddetta attestazione, avente validità a tutto il **09/12/2026**, il responsabile dell'attività dichiara l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio nonché il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività, previsti dalla normativa vigente.

Da successiva richiesta chiarimenti dello scrivente Comando, cui il Gestore e titolare dell'attività ha riscontrato con Nota prot. n. 190-2023-89-18 del 31/08/2023 che ad ogni buon fine si allega, emerge che nessuna variazione è stata apportata al profilo di sicurezza antincendio ed ogni aspetto a questa connesso.

Quanto sopra premesso, si conclude che nella procedura di cui trattasi non sussistono elementi di competenza dello scrivente Comando per i quali sia richiesta l'espressione dell'eventuale parere e l'espletamento di ogni altra procedura di prevenzione incendi.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si ringrazia per l'attenzione.

Il Funzionario incaricato
(PASSUELLO)
sottoscrizione con firma digitale

IL COMANDANTE
(BOLOGNESE)
sottoscrizione con firma digitale