



IMPIANTO AREA D
AREA= 18.11 Ha
POTENZA = 5.732,4 KW



STRALCIO CTR - CARTA TECNICA REGIONALE
 SCALA 1:2.500



STRALCIO ORTOFOTO
 SCALA 1:25.000

Area Impianto FV in progetto
 Area Contrattualizzata non oggetto di intervento

LEGENDA
 Aree contrattualizzate non oggetto di intervento

LEGENDA SIMBOLI	
	Confine area contrattualizzata
	Recinzione Perimetrale
	Fascia di mitigazione perimetrale - 10 m
	Viabilità interna
	Aree utili d'intervento
	Aree escluse dall'intervento
FASCE DI RISPETTO ELETTRODOTTI E METANODOTTI	
	50 m - Elettrodotti alta tensione - 380 Kw
	40 m - Elettrodotti alta tensione - 220 Kw
	30 m - Elettrodotti Alta tensione - 150 Kw
	20 m - Elettrodotti media tensione
	10 m - Metanodotto interrato
	20 m - Metanodotto sopraelevato
VINCOLI	
	Vincolo Paesaggistico - Regimi Normativi
	Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione Speciale (ZPS)
	Parchi e Riserve
FASCE DI RISPETTO DAL CONFINE STRADALE - FUORI DAI CENTRI ABITATI <small>DPR 16 Dicembre 1992, n. 495 - art. 26 (art. 16 Cod. Str.)</small>	
	60 m per le strade di tipo A
	40 m per le strade di tipo B
	30 m per le strade di tipo C
	20 m per le strade di tipo F
	10 m per le strade vicinali di tipo F
FASCIA DI RISPETTO DALLE LINEE FERROVIARIE <small>DPR 11 luglio 1980, n. 753 - art. 49</small>	
	30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

REGIONE SICILIA
COMUNI DI BUTERA E GELA (CL)

Livello di progettazione/Level of design: **Progetto Definitivo**

Oggetto/Object: **PROGETTO BUTERA 1**
 Realizzazione impianto fotovoltaico in area agricola di potenza pari a circa 76,19 MWp nei Comuni di Butera e Gela (CL)
 Sottocampo Butera Area D = Potenza 5,732 MW

Elaborato/Drawing: **Definizione aree utili al netto dei vincoli su Carta Tecnica Regionale**

Formato/Size	Scala/Scale	Varie	Codice/code
A0			RS06EPD0024A0
Data/Date	13/05/2021		
Nome file/File name	RS06EPD0024A0.pdf		
Revision	00	Date	13/05/2021
Description	Prima emissione		

Commissa/Project order: **Progettazione Impianto Fotovoltaico**

Ridatto: Ing. Vincenzo Crucilli Approvato: Ing. Angelo Liuzzo

Committer/Customer: **FORTUNATA SOLAR S.R.L.**
 Viale Santa Panagia 141/D, 96100 - Siracusa (SR)
 P.IVA: 02038520892

Progettazione e sviluppo/Planning and development: **ICS S.R.L.**
 Via Pasquale Sottocorno, 7, 20129, Milano (MI)
 +39(0) 0931 999730 - P.IVA: 00485050892

ICS