

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 18/09/2023 al 30/09/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min

15	Avviamento	18/09/2023 10:44	18/09/2023 11:24	40
16	Fermata	18/09/2023 21:34	18/09/2023 21:43	9
17	Avviamento	19/09/2023 16:32	19/09/2023 16:55	23
18	Fermata	19/09/2023 20:03	19/09/2023 20:12	9
19	Avviamento	20/09/2023 08:35	20/09/2023 09:00	25
20	Fermata	20/09/2023 11:03	20/09/2023 11:10	7
21	Avviamento	20/09/2023 17:27	20/09/2023 17:54	27
22	Fermata	20/09/2023 19:02	20/09/2023 19:11	9
23	Avviamento	23/09/2023 10:36	23/09/2023 10:59	23
24	Fermata	23/09/2023 21:04	23/09/2023 21:12	8

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 18/09/2023 al 30/09/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min
25	Avviamento	26/09/2023 07:22	26/09/2023 08:04	42
26	Fermata	26/09/2023 10:55	26/09/2023 11:08	13
12	Totale transitori del periodo			235

Eventi analizzati: Avviamenti; Mancato Avv.; Fermate; Trans.Generico

Avviamenti a Caldo: < di 48 ore; Tiepido: >= di 48 e < di 96 ore; Freddo: >= 96 ore.

Legenda:

- (1) Tipologia di transitorio come di seguito descritto:
Avviamento caldo, tiepido, freddo: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e si conclude con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con l'accensione del secondo bruciatore
Mancato avviamento: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e si conclude con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con la discesa al di sotto del minimo tecnico
Transitorio generico: fase che inizia con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con la discesa al di sotto del minimo tecnico
- (2) Orario di inizio del transitorio
- (3) Orario di fine del transitorio

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 18/09/2023 al 30/09/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min

- (4)Durata complessiva del transitorio
- (5)Inizio parallelo
- (6)Periodi orari classificati come transitori (non di Normale Funzionamento)
- *Media non valida per anomalia del sistema di misura
- TarMedia non valida per calibrazione del sistema di misura
- N.D.Dato non acquisito per anomalia del sistema di acquisizione dati