

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 01/10/2023 al 31/10/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min

1	Avviamento	02/10/2023 17:23	02/10/2023 18:01	38
2	Fermata	02/10/2023 21:03	02/10/2023 21:11	8
3	Avviamento	03/10/2023 17:24	03/10/2023 18:02	38
4	Fermata	03/10/2023 21:03	03/10/2023 21:10	7
5	Avviamento	04/10/2023 17:27	04/10/2023 17:59	32
6	Fermata	05/10/2023 00:24	05/10/2023 00:33	9
7	Avviamento	05/10/2023 17:28	05/10/2023 18:06	38
8	Fermata	05/10/2023 19:03	05/10/2023 19:11	8
8	Totale transitori del periodo			178

Eventi analizzati: Avviamenti; Mancato Avv.; Fermate; Trans.Generico

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 01/10/2023 al 31/10/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min

Avviamenti a Caldo: < di 48 ore; Tiepido: >= di 48 e < di 96 ore; Freddo: >= 96 ore.

Legenda:

- (1) Tipologia di transitorio come di seguito descritto:
Avviamento caldo, tiepido, freddo: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e si conclude con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con l'accensione del secondo bruciatore in caldaia
Mancato avviamento: fase che inizia con l'accensione del primo bruciatore in caldaia e si conclude con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con la discesa al di sotto del minimo tecnico
Transitorio generico: fase che inizia con la discesa al di sotto del minimo tecnico e termina con la discesa al di sotto del minimo tecnico
- (2) Orario di inizio del transitorio
- (3) Orario di fine del transitorio
- (4) Durata complessiva del transitorio
- (5) Inizio parallelo
- (6) Periodi orari classificati come transitori (non di Normale Funzionamento)

- * Media non valida per anomalia del sistema di misura
- Tar Media non valida per calibrazione del sistema di misura
- N.D. Dato non acquisito per anomalia del sistema di acquisizione dati

(SME1) ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle

Analisi Transitori

Gruppo: PE3

Periodo: dal 01/10/2023 al 31/10/2023

Evento	Transitorio (1)	Dalle (2)	Alle (3)	Durata transitorio (4)
n	definizione	data e orario (solare)	data e orario (solare)	min