



SE TERNA "CHIARAMONTE GULFI"

MAIN EQUIPMENTS		
ITEM	UNITS	DESCRIPTION
A0	3	CABLE TERMINAL
A1	9	SURGE ARRESTER HV
A2	6	VOLTAGE TRANSFORMER
A3	1	DISCONNECTOR WITH EARTHING SWITCH
A3'	3	DISCONNECTOR WITHOUT EARTHING SWITCH
A4	11	CURRENT TRANSFORMER
A5	3	CIRCUIT BREAKER
A6	2	BUSBAR WITH 6 POST INSULATORS
A7	2	POWER TRANSFORMER
A8	2	NEUTRAL SINGLE-POLE DISCONNECTOR
A9	2	SURGE ARRESTER MV
A10	2	DISCONNECTOR SWITCH
A11	2	EARTHING REACTANCE
A12	1	SHUNT REACTOR 30MVAR
A14	15	SPOTLIGHTS-PROJECTORS

NOTES:
 1. THE REPORT OF THE SUBSTATION EQUIPMENT IS THE EQUIPMENT LISTED IN THE REPORT.
 2. THE CONNECTION AND THE EQUIPMENT LISTED IN THE REPORT ARE THE EQUIPMENT LISTED IN THE REPORT.
 3. THE CONNECTION AND THE EQUIPMENT LISTED IN THE REPORT ARE THE EQUIPMENT LISTED IN THE REPORT.



Cavo AT 150 kV collegamento SSE Elevazione con SE Terna

275 m

REGIONE SICILIANA Libero Consorzio Comunale di Ragusa		COMUNE DI ACATE E VITTORIA	
NOME PROGETTO: VICTORIA SOLAR FARM		TITOLO PROGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PARCO AGROVOLTAIICO DA 190 MWP NEI COMUNI DI ACATE E VITTORIA E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE	
N. ELABORAZIONE: D20 N. REVISIONE: 01		TITOLO LABORATORIO: Elettromeccanico Punto di consegna in SSE TERNA	
N. GENERALE: 049 BRANCO PRODOTTO: PD		AMBITO: PRO TIPO ELAB.: D SCALA: 1:200	
IDENTIFICATIVO: VSF049PROD20		PROGETTISTA: METRAN s.p.a. Via S. C. A. 100, 00100 Roma (RM) Tel. +39 06 49810000 Fax +39 06 49810001 PEC: metran@metran.it	
VISTI E APPROVAZIONI:		ING. G. MARINHO Ufficio Tecnico Acate (RG)	
SOGGETTO PROPONENTE: EDPR Sicilia P.v. s.r.l. Via S. C. A. 100, 00100 Roma (RM) Tel. +39 06 49810000 Fax +39 06 49810001 PEC: edpr@edpr.it		COLLABORAZIONE SPERIMENTALE: UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente D.A.R.	
DATA: FEBBRAIO 2022		DATA: SETTEMBRE 2022	