





Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
 Regione Calabria
 Comune di Scandale

Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 per la "Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva pari a 25,108 Mw, da ubicare nel comune di Scandale (RC) in località Calanca e località Fila, a ridosso opere di connessione"

PROFONENTE
 MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 5 S.R.L.
 Piazza Fontana 6 - 20122 Milano (MI)
 Pec: mytdevelopment5srj@legalmail.it

TAVOLE
 Inquadramento su ortofoto SCALA 1:10.000
TAV.3

PROGETTAZIONE:
 Ing. Nicolo' Donato
 Via Canina Capria
 88837 Padellone
 e-mail: nicolo.donato@libero.it
 cell.333.7125607











TECNICO:
 Ing. Annibale Mornello
 Via Vittorio Emanuele II, 240
 88836 Cotroneo (RC)
 e-mail: ingannabalemornello@libero.it
 cell. 339.224510

Numero	Data	Motivo
Rev. 0	Sette.2021	Dimensione di 1/3 del sito, del provvedimento unico e ridotta aderenza ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL DISEGNO E' VIETATA

LEGENDA

-  Tracker fotovoltaico da 78 moduli Pn:570watt-n=335
-  Tracker fotovoltaico da 40 moduli Pn:570watt-n=448
- Interasse Tracker: 10 metri
- Potenza nominale impianto: 25,108,5 Kw
-  Resinazione metallica
-  Strada interna
-  elettrodotta
-  traliccio
- dati catastali:
 Foglio n.13 - Part. 176
 Foglio n.14 - Part. 145-6-16-78-50-62-65
 Foglio n.10 - Part. 37-38-110
 Foglio n.17 - Part. 75
-  Tracciato cavi elettrici
-  Cabina inverter
-  locale celle MT/BT
-  locale celle AT
- Coordinate: WGS 84/utm zone 33

