



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
(M.A.S.E.)

VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

e p.c. 05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

**Oggetto:** [ID: 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati alla stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - Rif. cod. prat.: IVAR 2022-0366.

In riscontro alla nota n. 0032701 del 03/11/2023, acquisita al protocollo col n. 45705 in data 03.11.2023, anche in seguito all'esame delle allegate integrazioni rese consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8508/12557?Testo=&RaggruppamentoID=148#formcercaDocumentazione>, si conferma quanto già comunicato con nota protocollo n. 31311 del 05.08.2022, che si allega alla presente.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Enrico Nieddu – tel. 079/2088362 – e-mail: [enieddu@regione.sardegna.it](mailto:enieddu@regione.sardegna.it)).

**Per il Direttore del Servizio**

**Il Sostituto**

Ing. Giovanni Tolu

(Art. 30 c. 5, L.R. 31/98)

Dott. Agr. E. Nieddu/Istr.Tec.

Ing. G.Tolu/Resp.Sett.OO.II.e.Ass.Idrogeol.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI



Firmato digitalmente da  
GIOVANNI TOLU  
10/11/2023 12:51:20



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-33 - Servizio del Genio civile di Sassari

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASS.  
TO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - SERVIZIO  
VALUTAZIONI AMBIENTALI (SVA), Via Roma, 80  
Cagliari (CA)  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152 /2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati al la stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie. Proponente: Infrastrutture S.p.a. - [ID: 7555] Rif. cod. prat.: IVAR 2022-0366**

In riferimento alla nota 18854 del 21.07.2022, pervenuta in data 22.07.2022 protocollo n° 28721, si comunica che le opere previste per la realizzazione del progetto denominato "PARCO EOLICO DI BUDDUSO", che in estrema sintesi prevede l'installazione di n. 7 nuovi aerogeneratori in agro del Comune di Buddusò, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 42 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Buddusò, tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. La stazione di trasformazione utente riceverà l'energia proveniente dall'impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 150 kV.

Come evidenziato negli elaborati progettuali e nello studio di impatto ambientale resi consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8508/12557>, si è accertato che i 7 aerogeneratori e le opere accessorie necessarie non interferiscono con gli elementi del reticolo idraulico superficiale di riferimento.

Per quanto attiene l'elettrodotto in MT con linea interrata di connessione tra gli aerogeneratori, la sottostazione elettrica utente, la SE GIS di trasformazione 380-150kV di Buddusò e la RTN, che come da progetto avverrà sulla viabilità di vario livello esistente, sono state dichiarate interferente in più punti rispetto al reticolo idraulico superficiale di riferimento, meglio individuato dallo strato informativo "elemento idrico" di riferimento per le finalità di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI", come



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 3 del 30.07.2015 e ss.mm.ii., da integrare con gli ulteriori elementi idrici eventualmente rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 e catastale, e pertanto questo Servizio risulterà competente al rilascio del necessario e preordinato nulla-osta idraulico ex art. 93 R.D. 523/1904.

In riferimento al previsto elettrodotto di interconnessione sopra citato, ricadente nell'ambito di competenza del Servizio scrivente, dovrà essere prodotta apposita e separata istanza, corredata della documentazione progettuale, corrispondente almeno ad un livello definitivo, utile alla valutazione di ogni singola interferenza, che dovrà risultare rappresentata con elaborati grafici e descrittivi, oltre eventuali elaborati specialistici di supporto, in funzione delle scelte progettuali operate per la risoluzione delle stesse.

Per chiarezza e completezza si comunica, in ogni caso, che la documentazione utile a questo Servizio per l'emissione del nulla osta idraulico di competenza risulta elencata nel sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo telematico <http://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/111>.

In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza, dalla lettura del progetto tuttavia non sono emersi elementi che possano avere un impatto significativamente negativo sull'ambiente.

Questo Servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Enrico Nieddu – tel. 079/2088362 – e-mail: [enieddu@regione.sardegna.it](mailto:enieddu@regione.sardegna.it)).

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Giovanni Spanedda

(firmato digitalmente)

Dott. Agr. E. Nieddu/Istr.Tec.



Firmato digitalmente da  
Giovanni Spanedda  
05/08/2022 13:23:14