Da HUB Coroglio
a sez.3 (inizio parallelismo)
Tappetino di usura sp. 3cm + Binder sp. 7cm
Fondazione in misto cementato sp. 30cm
composto da miscela di inerti
naturali e riciclati (0-40mm)
e granulometria discontinua
Rinterro con materiale
proveniente dallo scavo
Inalto di segnalazione
in materiale plastico
Condotta di progetto
DN 1300 acciaio
Rinfianco in sabbia
(*) N.B. condotta DN 1300 nel tratto iniziale
Da sez.3 (inizio parallelismo)
a manufatto di attraversamento ASA
pavimentazione stradale di progetto
Premente B
Premente A
Da manufatto di attraversamento ASA
a sez.10 (inizio parallelismo con ASA)
Piano di campagna
(*) 1.00 nel tratto in uscita dall'attraversamento ASA
Da sez.10 (inizio parallelismo con ASA)
a sez.51 (manufatti di sfiato)
ASA di progetto
Piano di campagna
Ulteriore scavo per posa condotte
Scavo di bonifica ambientale (altro intervento)
Scavo per realizzazione infrastrutture
Rinterro per ripristino piano di campagna con materiale idoneo

| | | |