




San Salvo 13

LEGENDA

 Aree Stabilimento STOGIT

AREA POZZO SAN SALVO 13

N.IPOTESI	CAUSE INIZIATRICI	SCENARI INCIDENTALI	FREQUENZA	CONSEGUENZE	
				FLASH FIRE	
				Distanze (m) alle quali si ottengono le concentrazioni	
				LFL	1/2 LFL
21	Rottura parziale (20% diametro nominale) tubazione (6") fuori terra testa pozzo	<u>Rilascio di Metano</u> FLASH FIRE Vento 2 m/s	$1,9 \cdot 10^{-6}$	50	69

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
	 		DS	GR	GP
	DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DEL RILASCIO NULLA OSTA DI FATTIBILITA'	27-05-2013			
	CENTRALE STOCCAGGIO GAS FIUME TRESTE - CUPELLO (CH) PLANIMETRIA INDICANTE LE AREE INCIDENTALI DETERMINATE DALLE APERTURE DEI NUOVI POZZI-LIVELLO F Allegato 1.C.1.6	1:1000			
	PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden				