



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
■	Apparecchio illuminante con lampada LED 50W Asimmetrico Russo emesso 70716 lumen - Illuminazione di rinforzo	n.	88
▣	Apparecchio illuminante con lampada LED 250W Asimmetrico Russo emesso 35358 lumen - Illuminazione di rinforzo	n.	9
▣	Apparecchio illuminante con lampada LED 178W Asimmetrico Russo emesso 23972 lumen - Illuminazione di rinforzo	n.	13
□	Apparecchio illuminante tecnologia LED 45.5W Russo emesso 6136 lumen - Illuminazione permanente	n.	22
ALIMENTATORE 2500V DC	Alimentatore per distribuzione illuminazione per segnalazione vie di esodo in galleria	n.	4
⊗	Corpo illuminante a picchetto per segnalazione vie di esodo in galleria	n.	28
☺	Sensore di luminanza esterno	n.	2
🔌	Interruttore capsulazione (installato su OGBT)	n.	1



Direzione Tecnica

S.S 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
 TRATTO SPOLETO - ACQUASPARTA
 1° stralcio: Madonna di Baiano-Firenzuola

PROGETTO ESECUTIVO

cod. PG143

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

<p>IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:</p> <p>Dott. Ing. Nando Granieri</p> <p>Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° Terni n°A844</p>	<p>IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:</p> <p>MANDATARIO: SINTAGMA</p> <p>MANDANTATI: GEOTECHNICAL, ICARIA</p> <p>IL PROGETTISTA:</p> <p>Dott. Ing. Federico Durabanti</p> <p>Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° Terni n°A844</p>	<p>IL GEOLOGO:</p> <p>Dott. Geol. Giorgio Carquigiani</p> <p>Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108</p>	<p>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</p> <p>Dott. Ing. Filippo Tamburco</p> <p>Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</p> <p>Dott. Ing. Alessandro Micheli</p>
--	---	--	--	---

<p>18. IMPIANTI</p> <p>18.02 GALLERIE</p> <p>18.02.02 GALLERIA ROMANELLA</p> <p>Impianto di illuminazione permanente normale e di riserva, di rinforzo e di sicurezza - Posizionamento delle apparecchiature in galleria</p>			
<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO</p> <p>DTPG143</p>	<p>NOME FILE</p> <p>180202GALLERIA</p>	<p>REVISIONE</p> <p>A</p>	<p>SCALA:</p> <p>1:250</p>
<p>PRODOTTORE</p> <p>A</p>	<p>DATA</p> <p>Apr 2023</p>	<p>REDAITTO</p> <p>F. Diacucci</p>	<p>VERIFICATO</p> <p>F. Durabanti</p>
<p>APPROVATO</p> <p>N. Granieri</p>	<p>APPROVATO</p>	<p>APPROVATO</p>	<p>APPROVATO</p>