



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
■	Apparecchio illuminante con lampada LED 50W Asimmetrico flusso emesso 70716 lumen - Illuminazione di rinforzo
▣	Apparecchio illuminante con lampada LED 250W Asimmetrico flusso emesso 35358 lumen - Illuminazione di rinforzo
▣	Apparecchio illuminante con lampada LED 178W Asimmetrico flusso emesso 23972 lumen - Illuminazione di rinforzo
▣	Apparecchio illuminante tecnologia LED 45.5W flusso emesso 6136 lumen - Illuminazione permanente
ALIMENTATORE 220V/4V DC	Alimentatore per distribuzione illuminazione per segnalazione vie di esodo in galleria
⊗	Corpo illuminante a picchetto per segnalazione vie di esodo in galleria
■	Sensore di luminanza esterno
■	Interruttore capsulatore (installato su OC8T)



*Direzione Tecnica*

**S.S 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"**  
**TRATTO SPOLETO - ACQUASPARTA**  
**1° stralcio: Madonna di Baiano-Firenzuola**

**PROGETTO ESECUTIVO**

cod. PG143

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**  
 Dott. Ing. Nando Granieri  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**  
**MANDATARIO:** **MANDANTE:**

**IL PROGETTISTA:**  
 Dott. Ing. Federico Duranti  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° Terni n°A844

**ICARIA**  
 Dott. Ing. N. Granieri  
 Dott. Ing. N. Granieri  
 Dott. Ing. A. Braschi  
 Dott. Ing. F. Duranti  
 Dott. Ing. E. Santucci  
 Dott. Ing. L. Scavini  
 Dott. Ing. E. Sestini  
 Dott. Ing. L. Diari  
 Dott. Ing. F. Pambiarco  
 Dott. Ing. F. Belli

**IL GEOLOGO:**  
 Dott. Geol. Giorgio Carquiglini  
 Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
 Dott. Ing. Filippo Tamburino  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A3373

**Il Responsabile di Progetto**  
 Arch. Pianificazione Marco Colazza  
 Dott. Ing. Alessandro Micheli

**Il Responsabile del Procedimento**  
 Dott. Ing. Alessandro Micheli

PROTOCOLLO

DATA

**18.IMPIANTI**  
**18.02 GALLERIE**  
**18.02.02 GALLERIA ROMANELLA**  
 Impianto di illuminazione permanente normale e di riserva, di rinforzo e di sicurezza - Alimentazione delle apparecchiature in galleria

CODICE PROGETTO

NOME FILE

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO

LIV. MOD.

ANNO

CODICE ELAB.

T001M021MPS02

B

1:250

Rev. A	Rev. A seguito istr. ANAS	Set 2023	F. Diacucci	F. Duranti	N. Granieri
B	Emissione	Apr 2023	F. Diacucci	F. Duranti	N. Granieri

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
------	-------------	------	---------	------------	-----------