



STANDARDIZZAZIONE INTERNA

REVISIONI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS

NUMERO DISEGNO / DWG. NUMBER

NOTE GENERALI:

- LE TUBAZIONI SARANNO DOTATE DI DRENI NEI PUNTI BASSI E DI SFARI NEI PUNTI ALTI, NON MOSTRATI NEGLI SCHEMI.
- LA LUNGHEZZA DELLE LINEE FUORI TERRA DEVE ESSERE MINIMIZZATA.
- LE LINEE DI INGRESSO E DI USCITA DELLE PSV DOVRANNO ESSERE PREGNANTI E SENZA SACCHE E I DIAMETRI DOVRANNO ESSERE CONFERMATI IN FASE DI INGEGNERIA DI DETTAGLIO.

NOTE:

- LE SIGLE DI TUTTI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE CONSERVATE PRECEDUTE DAL NUMERO DELL'UNITA' E DEL TERZO CORRISPONDENTE. LE SIGLE DEGLI STRUMENTI IN CENTRALE DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALLA SIGLA DI QUEST'ULTIMA (00).
- MISURATORE AD ULTRASUONI CLAMP-ON.
- PRENDERE TRACCIATURA ELETTRICA PER IL FONDO E RELATIVI BOCCELLI.
- NEL CASO IN CUI LE PRESSIONI DI TESTA POZZO FOSSERO TAU DA NON CONSENTIRE PIU' TRATTATO ED ADEGUATEMENTE ESERCIZIO SARA' DEVOTO VERSO L'UNITA' DI COMPRESIONE E SUCCESSIVAMENTE INVIATO ALLA RETE SIG. PREVA MISURA FISCALE.
- INTERLOCK PER LA LINEA DI CUSHION GAS.
- IL VALORE DI SET SARA' FUNZIONE DELLA PRESSIONE OPERATIVA DEL FLUIDO INTERMEDIO PRESENTE NEL TUBO CAMICIA.
- I BOCCELLI DEGLI STRUMENTI DI LIVELLO DEVONO ESSERE POSIZIONATI ALLA STESSA QUOTA.
- SCARICO IN POZZETTO A TENUTA CON COPERTURA ANTISPURZO.
- PER BASSISSIMA TEMPERATURA SI CHIUDERANNO LE VALVOLE SULLE LINEE DI TEG RIGENERATO IN INGRESSO ALLE COLONNE DI DISIDRATAZIONE.

LEGENDA:

- TEMPERATURA MASSIMA OPERATIVA
- barg PRESSIONE DI PROGETTO
- FORNITORE — LIMITE DI FORNITURA
- ALTRI

LISTA APPARECCHIATURE

130-0-VS-021	SEPARATORE DI PRODUZIONE
130-0-JE-001	COMPRESSORE
130-0-JE-002	COMPRESSORE

APPARECCHIATURE

APPARECCHIATURA	PREREGOLAZIONE
130-0-HA-001	INIZIO DI PROGETTO
130-0-VS-021	PRESSIONE DI PROGETTO AND AMBITO 100
130-0-JE-001	TEMPERATURA DI PROGETTO AND AMBITO 100
130-0-JE-002	PRESSIONE DI PROGETTO AND TUB BORG
95	TEMPERATURA PROGETTO AND TUB °C
-30 / 75	CONVERSIONI

SEPARATORE DI PRODUZIONE UNITA' 130 SCHEMA DI MARCIA

NO.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	PRODOTTORE	VERIFICATO
03	18/03/13		RE-EMMISSIONE FINALE - REV. DIVE INDICATI	G. Bionchi	F. Bionchi
02	08/11/12		EMMISSIONE FINALE - REV. DIVE INDICATI	F. Bionchi	F. Bionchi
01	08/06/12		REVISIONE FINALE PER APPROVAZIONE REVISIONE FINALE	B. Silvestri	F. Bionchi
00	08/03/12		EMMISSIONE PER APPROVAZIONE	B. Silvestri	F. Bionchi

STANDARDIZZAZIONE

FILE: P-1434_PRS-0130-021

UNI AI (594984)