

NORMALIZZAZIONE INTERNA STANDARDIZATION	DISEGNI DI RIFERIMENTO / REFERENCE DRAWINGS	NUMERO DISEGNO / DWG. NUMBER
	PLANIMETRIA GENERALE CLUSTER "A"	P-1434_HVA-0101-001

Note:

1)LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 DELL'IMPIANTO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA m X.XX S.L.M.M.

2)TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm

3)TUTTE LE COORDINATE SONO IN mm E RIFERITE A N=0.00 E=0.00 CORRISPONDENTI ALLE COORDINATE GEOGRAFICHE N=XXXX E=XXXX

4)LE COORDINATE DEI NUOVI POZZI VERRANNO CONFERMATE DA STOGIT

5) LE SIGLE DEGLI STRUMENTI E DELLE APPARECCHIATURE SONO DA INTENDERSI PRECEDUTE DALLA SIGLA DEL CLUSTER (OA), DAL NUMERO DELL'UNITA' (700) ED INFINE DAL NUMERO DEL TRENO (0).

6) NEI FABBRICATI PRESENTI SIA IN CENTRALE CHE NELLE AREE CLUSTER SONO PREVISTI SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO IN ACCORDO ALLA SPECIFICA 0100.00.BSFT.24018 REV.4 E LA PROGETTAZIONE DI QUESTI SARA' A CARICO DEL FORNITORE DEI FABBRICATI.

7) LA CENTRALINA FIRE&GAS PER RILEVAMENTO FUMI DELLE AREE CLUSTER SARA' DEDICATA E COLLEGATA TRAMITE RETE DI FIBRE OTTICHE ALLA CENTRALE (RIF. "SPECIFICA TECNICA SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO DCS-ESD-F&G").

① CABINATO ELETTRO-STRUMENTALE

② CENTRALINA ELETRO-IDRAULICA; SERBATOIO E POMPE OLIO CON TETTOIA DI PROTEZIONE

③ AREA PREVISTA PER TRAPPOLA PORTATILE

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE INERGEN AUTOMATICO
TXS	RILEVATORI DI CALORE A CAVI TERMOSENSIBILI
BT	RILEVATORI DI FUMO OTTICI
HXS	PULSANTE MANUALE D'EMERGENZA
XA	SIRENA ANTINCENDIO
XL	LUCE FISSA ROSSA PER INCENDIO

REV.	DATA	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	STATO REVIS.
01	31/03/13	EMISSIONE FINALE	V.Lovaglio	A.Leccese	L.Fleschi	1
00	22/01/13	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	V.Lovaglio	A.Leccese	L.Fleschi	0

STOGIT

SNAM RETE GAS

CENTRALE STOCCAGGIO GAS ALFONSINE

INGEGNERIA DI BASE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS

APS ENGINEERING COMPANY ROMA

LISTA E PIANTA LOCAZIONE DEI SISTEMI FIRE&GAS CLUSTER "A"

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO APS / APS DOCUMENT IDENTIFIER: P-1434_PKY-0101-207

SCALA	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	AREA IMP.	UNITA' IMP.	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO	FG. / DI
1:500			0128	OA	BFDP 24163	1 / 1

STANDARDIZATION

SOFTWARE : AUTOCAD 2010

FILE :P-1434_PKY-0101-207

UNI A1 (594X841)