



COMUNE DI CALASCIBETTA
Provincia di Enna
AREA TECNICA

pec: protocollo@pec.comune.calascibetta.en.it

Prot. N. _____ del _____

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI DIVISIONE V
– PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
VA@pec.mite.gov.it

**OGGETTO: [ID: 9104] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Bordonaro", della potenza di 130 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Gangi (PA), Enna, Calascibetta (EN) e Villarosa (EN).
Proponente: Alta Capital 12 S.r.l.**

PARERE

Premesso che con nota prot.n. 6676 del 07/06/2023, è stata acquisita [ID: 9104] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Bordonaro", della potenza di 130 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Gangi (PA), Enna, Calascibetta (EN) e Villarosa (EN), Proponente: Alta Capital 12 S.r.l..

Considerata la documentazione allegata al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9254/13586>.

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una nuova Sottostazione Elettrica di Terna SpA, ricadente nel territorio di Calascibetta, originariamente prevista nel comune di Villarosa.

Considerato che il progetto in esame prevede la realizzazione del cavidotto interrato di collegamento dall'impianto agrivoltaico ricadente nei territori dei comuni di Gangi e Enna fino alla Sottostazione Elettrica.

SI ESPRIME



COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia di Enna

AREA TECNICA

pec: protocollo@pec.comune.calascibetta.en.it

- **PARERE FAVOREVOLE** relativamente alla realizzazione delle **opere di connessione interrata** per il collegamento realizzazione del cavidotto interrato di collegamento dall'impianto agrivoltaico, fino alla Sottostazione Elettrica è necessario che venga acquisito, nei modi d'uso, il consenso da parte dei Enti/ privati proprietari dei suoli e che per la realizzazioni di opere interessanti la viabilità pubblica di competenza di questo Ente, prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà richiedere l'autorizzazione.
- **PARERE CONTRARIO** relativamente all'ubicazione della **Sottostazione Elettrica** di Terna SpA ricadente nel territorio di questo comune di Calascibetta in contrada Sambuco-Casazze individuata presso l'Agenzia delle Entrate-servizi catastali al foglio 21 particelle 35, 36, 91,92 e foglio 22 particelle: 29, 28, 4, 31, 30, 18, 32, 33 e 34, la stessa risulta posizionata su una strada Comunale e pertanto è necessario che:
 - o Venga garantita una fascia di rispetto di almeno 20 metri dall'attuale Strada Comunale Castelluccio presente nelle immediate vicinanze del sito individuato;
 - o venga acquisito Permesso di Costruire prima dell'inizio delle opere in progetto;
 - o venga previsto un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia.

Resta fermo per il Proponente l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore e restrittiva norma del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'ottenimento di tutte le altre autorizzazioni/pareri/N.O. da parte di altre Amministrazioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Geom. Leopoldo Borghese



Il Dirigente Tecnico
Arch. Mazza Nicolò