

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

ISPRA  
PEC [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)  
PEC [controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

ARPA Regione Lombardia  
U.O.C. attività produttive e laboratori  
PEC [arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it)

ARPA LOMBARDIA  
Dipartimento di Mantova  
PEC [dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it)

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA  
PEC [segreteria@pec.comune.sermide.mn.it](mailto:segreteria@pec.comune.sermide.mn.it)

COMUNE DI BORGOCARBONARA  
PEC [protocollo@pec.comune.borgocarbonara.mn.it](mailto:protocollo@pec.comune.borgocarbonara.mn.it)

CTE SERMIDE – trasmissione documenti del 21/11/2023

OGGETTO: CONTROLLI AIA–A2A GENCOGAS-MN-SERMIDE–RAPPORTO-Campagna misura rumore 2023

Si trasmette in allegato il rapporto relativo alla campagna di misura dei livelli di rumore effettuata, presso la Centrale di cui all'oggetto, nei mesi di aprile e maggio 2023, a valle degli interventi di modifica del Modulo 4 in ottemperanza della prescrizione di cui al punto 10.8 del Parere Istruttorio ed al punto 6 del Piano di Monitoraggio.

Dalle conclusioni del rapporto, del quale si riporta di seguito una tabella riepilogativa, si evince il rispetto di tutti i limiti di emissione e di immissione e di tutti i valori di qualità, fatta eccezione solo per il limite differenziale nel periodo notturno presso i ricettori IA e IB:

	RICETTORE IA		RICETTORE IB		RICETTORE IC		RICETTORE ID	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Limiti Immissione	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto
Valori Qualità	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

  

Limiti Emissione	CONFINE E1		CONFINE E2		CONFINE E3		CONFINE E4	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto

  

Limiti Differenziali	RICETTORE IA		RICETTORE IB		RICETTORE IC		RICETTORE ID	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
	Rispetto	Non Rispetto	Rispetto	Non Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto	Rispetto

#### A2A Gencogas S.p.A.

Sede legale:  
Corso di Porta Vittoria, 4  
20122 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.3757  
PEC [a2a.gencogas@pec.a2a.eu](mailto:a2a.gencogas@pec.a2a.eu)  
Web [www.gruppoa2a.it](http://www.gruppoa2a.it)

Centrale di Sermide  
Via C. Colombo, 2  
46028 Moglia di Sermide (MN)  
Tel. +39 0386 292311  
Fax +39 02 7720.8153  
E-mail [centrale.sermide@a2a.it](mailto:centrale.sermide@a2a.it)  
PEC [centrale.sermide@pec.a2a.eu](mailto:centrale.sermide@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 450.000.000,00 i.v.  
socio unico  
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Milano 01995170691  
R.E.A. Milano n. 2098695  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di A2A S.p.A.

In proposito, è però doveroso segnalare che:

- il superamento dei limiti differenziali è avvenuto con entrambi i moduli a ciclo combinato funzionanti al carico massimo anche nel periodo notturno, una condizione prescritta al punto 48 del paragrafo 10.8 del Parere Istruttorio che, tuttavia, non è si manifesta mai nell'esercizio dell'installazione.
- La verifica del differenziale non era mai stata effettuata prima d'oggi in quanto, nella vigenza del precedente Decreto AIA (exDSA-DEC-2009-0001914 del 28/12/2009, era stato concordato con l'Autorità Competente, con ARPA e con i Comuni nei quali è ubicata la Centrale un cronoprogramma che prevedeva l'effettuazione della verifica del differenziale esclusivamente se non si fossero rispettati i limiti di qualità (che però sono sempre stati rispettati).

Ciò premesso, in una prospettiva di massima collaborazione e trasparenza con le Amministrazioni a vario titolo interessate ed al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti in tutte le condizioni di esercizio possibili, si è già provveduto ad incaricare una ditta in appalto per la progettazione di un intervento di insonorizzazione acustica dell'alternatore del TG 4H, che sarà realizzato in occasione della fermata programmata di manutenzione del Modulo 4 dell'aprile/maggio 2024.

Sarà nostra cura, a valle dell'intervento, ripetere la campagne di prove del rumore per verificare il rispetto completo dei limiti.

Cordiali saluti

mm



**Ing. N. Bramaglia**  
(Responsabile Impianto)

#### **A2A Gencogas S.p.A.**

**Sede legale:**  
Corso di Porta Vittoria, 4  
20122 Milano  
Tel. +39 02 7720.1  
Fax +39 02 7720.3757  
PEC a2a.gencogas@pec.a2a.eu  
Web [www.gruppoa2a.it](http://www.gruppoa2a.it)

**Centrale di Sermide**  
Via C. Colombo, 2  
46028 Moglia di Sermide (MN)  
Tel. +39 0386 292311  
Fax +39 02 7720.8153  
E-mail [centrale.sermide@a2a.it](mailto:centrale.sermide@a2a.it)  
PEC [centrale.sermide@pec.a2a.eu](mailto:centrale.sermide@pec.a2a.eu)

Capitale Sociale euro 450.000.000,00 i.v.  
socio unico  
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di Milano 01995170691  
R.E.A. Milano n. 2098695  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di A2A S.p.A.